



PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3
ELEKTROINSTALACE V LÉKARSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : ---
LIBOR KLUBAL, DIS	KARL NTVLT	KARL NTVLT	FORMÁT : 2x44
<i>Libor Klubal</i>		<i>K. Ntvlt</i>	DATUM : 11/2017
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKYTNŮVA 446, 547 69 NÁCHOD			
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A2			
Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV			1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ETM Broumov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 BRONOV 491 482 162 karel.nytyl@etym.cz 16 – P – 33
D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKT D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A2 D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			EV. Č. AKCE 1566 44 17
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			Č. PARÉ
NÁZEV PŘÍLOHY : SCHEMA PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVADĚČŮ			ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 5. 10