


- POZNÁMKY:
- POZOR, SCHÉMA JE KRESLENO PRO FINÁLNÍ STAV TLAKOVÉ KASKÁDY JIP, STERILIZACE A ZÁKROKOVÉHO SÁLU. V KAŽDÉ ETAPĚ VÝSTAVBY JE DODÁVÁNA POUZE JEHO ČÁST. NA KONCI MUSÍ CELÝ PROSTOR FUNGOVAT JAKO JEDEN CELEK A JEDNA TLAKOVÁ KASKÁDA!!
 - Od každého odvodního regulátoru průtoku s uvedeným nastavením přetlaku je vyvedena dvojice hadiček pro měření přetlaku místnosti. Jedna hadička je zavedena přímo do větrané místnosti, druhá hadička je zavedena do nulové trubky. POZOR, HADIČKY MUSÍ BÝT STEJNĚ DLOUHÉ!!
 - Minimální podtlak u dveří je 10 mm.
 - Každé potrubí VZT bude na začátku a na konci jednotlivých větví označeno šířky aby bylo jasné o jaké potrubí se jedná a k čemu patří.
 - Potrubní rozvody budou opářeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu. Barvy šipek budou voleny dle typu potrubí: úpravní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch, požární větrání a pod.
 - VZT potrubí bude kruhové ocelové z pozinkovaného plechu skupiny I lepro, případně 4-štrane z pozinkovaného plechu skupiny I. Hadice budou v úpravě tlumičů a izolující hluk. Předepsaná minimální těsnost potrubních rozvodů je třídy "C".
 - Součástí dodávky a montáže projektovaného zařízení je i dokumentace skutečného stavu, počáteční nastavení a konfigurace systému, oživení systému, kompletní zkoušky, zaškolení určené obsluhy, technická dokumentace rozhodujících zařízení a návody k obsluze.

LEGENDA

- odvod vzduchu m3/hod
- přívod vzduchu m3/hod
- rozvody přívodu vzduchu
- rozvody odvodu vzduchu
- rozvody sání čerstvého vzduchu
- volné potrubí – nulová trubka
- regulátor průtoku vzduchu
- regulátor průtoku vzduchu se servopohonem

				ZPRACOVATEL:	
				MIKROKLIMA s.r.o. Páleněcká 158/58z Hradec Králové www.mikroklima.cz tel: +420 495 500 970 email: info@mikroklima.cz	
				EV. Č. AKCE 1566 44 17	
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.8. 30	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU LIBOR KLUBAL, DIS	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ KAPLAN	VYPRACOVAL JAN LEWELT	MĚŘÍTKO FORMÁT : 8x44	AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B Na parcelě st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1.1 SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B D.1.1.8 VZDUCHOTECHNIKA PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY NAZEV PŘÍLOHY : SCHEMA ČISTÉHO PROSTORU JIP	
INVESTOR : KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
Datum : 27.11.2017					