



LEGENDA VIZ VÝKRES D.1.1.5.3

ODMÁČENÍ KABELU  
SWE – OBEČNÉ ODMÁČENÍ BEZHAZLOVENÉHO KABELU BZSA SÍLDO (750V/1000V AC) BEZ ZAŠTĚNÍ POŽÁRNÍ FUNKČNOSTI  
H07Z-U – OBEČNÉ ODMÁČENÍ BEZHAZLOVENÉHO PEVNÉHO VODIČE BZSA SÍLDO S POUKLOU IZKAD PRO POSOUZENÍ  
DUR – OBEČNÉ ODMÁČENÍ POŽÁRNÍ FUNKČNÍHO KABELU PPO-R (750V/1000V AC) PRO NÁPALENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍH ZÁŘEŽENÍ

PROJEKTOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍ EL. PROUDEM AUTOMATICKYM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3  
ELEKTROINSTALACE V LÉKÁRSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

HLAVNÍ ING. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : 1:75
LIBOR KLUBAL, DIS		KABEL NYTIT	KABEL NYTIT	POBÝTÍ : 16A4
<i>Libor Klubal</i>		<i>V. Klubal</i>		DATA : 11/2017
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKTIOVA 446, 547 69 NÁCHOD				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY				
2NP				
JIP – ETAPA 2A1				
No porovn. s.r.p.c. 306/1, p.p.c. 300/1, 300/6 Klasifikaci dle: BROUMOV				
D – DOKUMENTACE OBJEKTU				
D1 STAVEBNÍ OBJEKT				
D1.1 SO OI STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1				
D1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD				
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				
C. PÁGE				
NAZEV PŘÍLOHY :				
PŮDORYS 1NP – ELEKTROINSTALACE				
1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : <b>ERTL Broumov, spol. s r.o.</b> Husova 207 549 31 BROUMOV 491 482 162 karel.lytyl@erlm.cz 16 – P – 33				
DV. Č. AKCE <b>1566 44 17</b>				
ČÍSLO PŘÍLOHY <b>D. 1. 1. 5. 4</b>				