

INS spol. s r.o.
Parkány 413
547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 7.11.2016

NAŠE ZNAČKA
1090164150

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 22.11.2016


**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2NP
- JIP, NIP, DIOP, LNP“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3301.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region