



R-UPS – STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ HLAVNÍHO JIŠTĚNÍ VELMI DŮLEŽITÝCH OBVODŮ, IP44,  
PŘÍVOD VRČHEM, VÝVODY VRČHEM

PŘIPOJENÍ KABELŮ NA STÁVAJÍCÍ SVORKY  
VÝBAVA ROZVADĚČE REALIZOVÁNA V 1. ETAPĚ (NIP)

NOVĚ DOPLNĚN JISTIČ B25/3 FA9

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRAŇA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-5-61ed.3  
ELEKTROINSTALACE V LEKARSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MEŘITKO : ---
LIBOR KLUBAL, DIS	KABEL NTVLT	KABEL NTVLT	FORMÁT : 2x44
<i>Libor Klubal</i>		<i>L. Klubal</i>	DATUM : 11/2017
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKYTOVA 446, 547 69 NÁCHOD			
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY			
2NP			
JIP – ETAPA 2A1			
Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6			
katastrální území: BROUMOV			
D – DOKUMENTACE OBJEKTU			
D.1 STAVEBNÍ OBJEKT			
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1			
D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			Č. PARÉ
NÁZEV PŘÍLOHY :			ČÍSLO PŘÍLOHY
SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH-VDO			D. 1. 1. 5. 12

1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : <b>ETIKA Brno, spol. s r.o.</b> Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 182 karel.urtyl@etika.cz 16 – P – 33	EV. Č. AKCE <b>1566 44 17</b>
--	----------------------------------