

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Int.osv. [lx]
2023	CHODBA	54,02	100
2024	PRACOVNÍSTE SESTER JIP	34,73	500
2025	OKLID. MÍST.	2,11	100
2026	SKLAD	10,01	100
2027	POKOJ 3L JIP	45,53	100 / 300
2028	POKOJ 1L JIP	18,54	100 / 300
2029	POKOJ 2L DOPŠVÁNÍ	23,17	100 / 300
2030	POKOJ 1L JIP	17,76	100 / 300
2031	POKOJ 1L JIP	18,2	100 / 300
2032	HYG. ZÁZ. PAC.	5,77	200
2032	HYG. ZÁZ. PAC.	5,77	200
2034	VÝŠETŘOVNA	20,4	500
2035	PŘÍPRAVNA PAC.	6,32	500
2035	PŘÍPRAVNA PAC.	6,32	500
2039	FILTR NÁVŠTĚVY	5,43	500
2050	FILTR	4,24	500
2052	DENNÍ MÍST. ZAM.	20,11	500
2053	CHODBA	3,7	100
2054	SKLAD	4	100
2055	WC PERŠ.	3,22	200
2057	CHODBA	12,02	100
2058	HOVORNA – ČEKÁRNA	8,81	300
2060	VÝTAH	5,65	---
2061	CHODBA	20,99	100
2102	BALKON	13,05	---
Celková plocha [m²]: 369,87			

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2049	SCHODIŠTĚ	31,15
2103	BALKON	6,18
P2047	SKLAD	37,46
P2048	CHODBA	73,29
P2049	SALOVÁ STERILIZACE	20,36
P2050	ZÁKROKOVÝ SÁL	37,7
P2052	SKLAD	15,97
P2053	CHODBA	9,47
P2054	SESTRY	16,32
P2055	PŘEDSÍN	2,95
P2056	WC	1,8
P2057	SPRCHA	1,28
P2058	CHODBA	6,11
P2059	PŘEDSÍN	0,96
P2060	SPRCHA	1,08
P2061	PŘEVLEKÁRNA PACIENTI	12,98
P2064	PŘEDSÍN	8,48
P2065	STERILIZACE	12,31
P2066	STERILIZACE	21,62
Celková plocha [m²]: 317,08		

