

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí - stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2018-014087
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr "Vedlejší aktivity projektu - Příjezdová cesta, parkovací stání" pol.č. 29 a 30 (V.V. ke dni 31.5.2018). Dle poskytnuté PD by tyto vláknocementové desky měly být kotveny na dřevěný rošt. Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro tento rošt. Žádáme Vás o překontrolování a případné doplnění chybějících položek pro dřevěný rošt obkladových desek u přístřešku parkovacího stání.

Odpověď na dotaz č. 1

Položka č.29 již obsahovala dřevěný rošt (v původním výkazu výměr) = nyní doplněn rošt i do popisu položky.

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

V poskytnuté PD je odkaz na skladbu stropní konstrukce v půdním prostoru P301 a P302. Žádáme Vás o doplnění výkresu skladeb konstrukcí, který bude obsahovat specifikaci a skladby těchto souvrství P301 a P302.

Odpověď na dotaz č. 2

Skladby konstrukcí P301 a P302, jsou součástí projektové dokumentace – jedná se o výkres číslo 1.1.36 (tabulka skladeb konstrukcí podkroví). Zadavatel jej přikládá také jako součást tohoto dokumentu jako příloha č. 1. Tento dokument byl součástí uveřejněné přílohy č. 2 – projektové dokumentace.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr stavební části pol.č. 84 (V.V. ke dni 31.5.2018). Výměra této položky je ve výkazu odvozena od plochy profilovaného trapézového plechu což je dle našeho názoru chybně. Né všechny skladby stropů obsahují na TR plechu mazaninu. Dále je v této položce uvažována jednotná tloušťka

desky 20cm což se neshoduje s výpisy skladeb konstrukcí. Žádáme Vás tedy o překontrolování tloušťky mazanin jednotlivých skladeb stropů včetně jejich ploch a o úpravu příslušných položek poskytnutého výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3

Položka byla upravena do souladu se skladbami podlahových konstrukcí (výkresovou dokumentací).

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **4. 7. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací včetně výkazu výměr ke dni 12. 6. 2018

Příloha č. 2 – Tabulka skladeb konstrukcí podkroví

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 12. 6. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací