

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 37966/2017/4
Č. j.: KHSHK 03713/2018/EPL.NA/Je
Vyřizuje: MUDr. Jitka Jenišťová
Tel.: 495 058 620
E-mail: jitka.jenistova@khshk.cz

JIKA-CZ s.r.o.
provozovna
Dlouhá 101/103
500 03 Hradec Králové
IDDS: j9nutsx

V Hradci Králové dne 6. 2. 2018

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny“ v objektu na pozemku p. č. st. 3613 v k.ú. Náchod

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 3, § 15 a násl., § 30 a násl., § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské Náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 zastoupeného společností JIKA-CZ s.r.o., se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO: 25917234 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny“ v objektu na pozemku p. č. st. 3613 v k.ú. Náchod

se souhlasí

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – dřez v přípravně ultrazvuku (m.č. 217). Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

Odůvodnění

Dne 20.12.2017 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 zastoupeného společností JIKA-CZ s.r.o., se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO: 25917234 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny“ v objektu na pozemku p. č. st. 3613 v k.ú. Náchod.

Součástí žádosti je projektová dokumentace výše uvedené stavby, doplněná dne 15.1.2018 a 23.1.2018. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost JIKA-CZ s.r.o., provozovna Dlouhá 101/103, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, datum 10/2017, č. zak. J-2017-05-019, č. paré 2.

Projektová dokumentace řeší vybudování nového ultrazvukového pracoviště ve stávajících prostorech ředitelství v 2. NP pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Pracoviště ultrazvuku bude tvořeno dvěma vyšetřovnami (m.č. 216 a 218) s navazujícími třemi převlékacími boxy (m.č. 216a, 217a, 217b), z nichž jeden (m.č. 217a) bude určen pro imobilní pacienty, přípravnou (m.č. 217) společnou pro obě vyšetřovny a chodbou s čekárnou pro pacienty (m.č. 214 a 253). Vstup pacientů do vyšetřoven ultrazvuku bude z prostoru chodby s čekárnou přes samostatné převlékací boxy nebo přímo dveřmi do příslušné vyšetřovny ultrazvuku.

Prostory obou vyšetřoven ultrazvuku (m.č. 216 a 218) budou nově vybaveny umyvadly, větrány přirozeně okny, chlazeny budou nástěnnými klimatizačními jednotkami.

V přípravně (m.č. 217) bude nově instalováno umyvadlo a dřez. Místnost bude větrána přirozeně okny, chlazená nástěnnými klimatizačními jednotkami.

Převlékací boxy pro pacienty (m.č. 216a, 217a, 217b) budou odvětrány přetlakově pomocí talířových ventilů, které budou přes ohebné tlumící hadice napojeny na upravený páteřní rozvod přírodního VZT potrubí.

Přívod vzduchu do prostor přemístěné čekárny (m.č.253) bude pomocí dvouřadých vyústek osazených do stěny sníženého podhledu. Odvod vzduchu je řešen stávajícím systémem, tj. přefukem do prostoru chodby (m.č. 214), kde je centrální odsávání pro tuto část 2.NP. U nově navrženého VZT zařízení jsou navržena protihluková opatření.

Umyvadla a dřez v m.č. 216-218 budou osazeny vodovodními bateriemi s přívodem pitné a teplé vody. Podlahy jsou navrženy z omyvatelných a dezinfikovatelných materiálů (PVC).

Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Všechny objekty v areálu nemocnice jsou napojeny na veřejnou vodovodní síť. Vytápění a příprava teplé vody zůstává stávající.

Realizací záměru dojde k navýšení personálu 2.NP z 32 na 38 osob (12 lékařů, 14 NLZP a 6 ostatní). K dispozici budou mít stávající sanitární zařízení o dostatečné kapacitě.

S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech staveb stanovené v § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 a Části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Výše uvedená podmínka byla stanovena za účelem ověření kvality pitné vody a vzhledem k novým rozvodům pitné vody v objektu v souladu s § 18 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněním výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby byla posouzena KHS z hlediska požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Projektová dokumentace nebyla posouzena KHS z hlediska požadavků vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

„otisk razítka“

MUDr. Jitka Jenišťová
vedoucí protiepidemického oddělení
územní pracoviště Náchod