


PROUDOVÁ SOUSTAVA TN–C–S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000–4–41ed.2
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51ed.3.

LEGENDA:

- R–STÁVAJÍCÍ 1 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 1xJISTIČ B10/1,VÝVOD CYKY 3Cx1.5
- R–STÁVAJÍCÍ 2 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 2xKOMB.PR.CHRÁNIČ+JISTIČ B16/1/003,VÝVOD 2x CYKY 3Cx2.5
- R–STÁVAJÍCÍ 3 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 2xJISTIČ B10/1,VÝVOD 2x CYKY 3Cx1.5
- EH1 – PANEL KLINICKÉ SIGNALIZACE MED.PLYNŮ,VÝVOD VE V=1.6m,DÉLKA 1m
- EH2 – STROPNÍ RAMPA MED.PLYNŮ,VÝVOD ZE STROPU ,DÉLKA 5m, 2x OBVOD "DO"
ZÁSUVK 230V, V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽE JEDEN OKRUH NAPOJIT NA
VDO, ALE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ V MÍSTĚ ŽÁDNÁ UPS.POŽADAVEK
INVESTORA NA VDO NYNÍ NENÍ !!!

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|--|--|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | MĚŘÍTKO : 1 : 100 |  atelier projektový a inženýrský | |
| ZDENĚK NYVLT | LUBOŠ GORGAN | LUBOŠ GORGAN | FORMÁT : 2 A4 | | |
|  | | | DATUM : 7. 2017 | | |
| INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ č.p. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | | | | | |
| AKCE : ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A VÝMENA POŽARNÍCH UZÁVERŮ č.p. 1502 a 1503 MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM na st.p.č. 1638 a 1639, k.ú. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM F – DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 02 – ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ 2.5 ELEKTROINSTALACE | | | | | ZPRACOVATEL : 1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ELTİM Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 182 lubos.gorgan@eltyl.cz 17 – P – 46 |
| DOKUMENTACE PRO – DOS, DPS | | | | | EV. Č. AKCE 1310 18 17 |
| NÁZEV PŘÍLOHY : I. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – LDN – ELEKTROINSTALCE | | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY 2. 5. 7. |