

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí - stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2018-014087
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr stavební části pol.č. 482. Ve výpisu válcované oceli a i výkazu výměr je konstrukce pro uložení přizdívky na východní fasádě (délka 2,52m) započtena 2krát. Na východní fasádě je ale přizdívka pouze ve 2.NP. Dále jsme v PD ani ve výkazu výměr nenašli konstrukci pro uložení 3 přizdívek na západní fasádě a 2 přizdívek na jižní fasádě. Žádáme Vás o překontrolování a případné doplnění či úpravu PD a výkazu výměr. Z detailu C je patrné, že pod těmito přizdívkami by měly také být nosné konstrukce pro jejich uložení. Ve výkresech statické části ovšem zakresleny nejsou. Vzhledem k tomu, že za přizdívkami na jižní a západní fasádě jsou v celé délce okna, žádáme Vás o sdělení, jakým způsobem mají být kotveny nosné konstrukce pro uložení těchto přizdívek nehledě na neschopnost kotvení přizdívek závitovými tyčemi v ploše těchto přizdívek. Způsob kotvení nosné konstrukce přizdívek naznačený v detailech z architektonické části se neshoduje s detailem kotvení ze statické části. Dle dodavatele je možné kotvení pouze tak, jak je naznačené ve statické části..

Odpověď na dotaz č. 1

Pol.č. 482 upravena. Doplněny základacích profilů včetně kotevních konzol cihelného zábradlí 1.n.p., byly doplněny kotevní stabilizační T profily cihelného zábradlí.

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Kotvení nosné konstrukce přizdívek platné dle stavebně konstrukční (statické) části = přiloženy doplněné výkresy D123, D125 a změna výpisu prvků, jsou přílohou č. 2 tohoto dokumentu jako Příloha č. 02 - projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr - projektová dokumentace - část 4 – změna 28/6/2018.

Dotaz č. 2

Dle námi osloveného dodavatele obkladových pásků není možné pásy lepit dle poskytnutého detailu J. Lepidlo, které by neslo obkladové pásy, by tyto pásy neudrželo. Námi oslovený dodavatel s Vámi

tuto záležitost dle jeho sdělení projednával. Při návrhu dodavatele, který předložil jiné řešení než je ve zmíněném detailu J není dle jeho slov zapotřebí nosný prvek pro založení tohoto obkladu fasády (výkaz výměr stavební části pol.č. 481). Žádáme Vás tedy o poskytnutí řešení a příslušných detailů, na základě kterých bude možné šupinovou skladbu provést a o ověření nutnosti použití nosného prvku pro založení obkladu fasády dle návrhu dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 2

Přílohou zadavatel uveřejňuje upravený detail „J“ řešení, toto je součástí přílohy č. 2 tohoto dokumentu jako Příloha č. 02 - projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr - projektová dokumentace - část 4 – změna 28/6/2018.

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Zakládací profil ponechat dle původního řešení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **11. 7. 2018 v 11:00 hodin**. Otevírání obálek nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací včetně výkazu výměr ke dni 28. 6. 2018

Příloha č. 2 – Příloha č. 02 - projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr - projektová dokumentace - část 4 – změna 28/6/2018.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací