

Městský úřad -- odbor výstavby v Rychnově nad Kněžnou


č. j. Výst.

1089/92-Ma

V Rychnově nad Kněžnou dne

29.1.1993

1./ Správa a údržba silnic, Pod Budínem 1415, Rychnov n.Kn.



Kolaudační rozhodnutí

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 15.10.1992 a 25.11.1992 a na základě
výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením, konaným dne 30.10.1992
odbor výstavby Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou a 4.01.1993
podle § 82 odst. 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

povoluje užívání

stavby Plynofikace střediska a správní budovy SÚS Rychnov
k.ú. Rychnov n.Kn.

Pro tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení odborem výstavby MÚ v Rychnově nad Kněžnou ze dne 2.06.1992 pod č. j. Výst. 433/92-JS

Stavba obsahuje:

- plynovou kotelnu ve správní budově SÚS včetně přívodního potrubí
- plynovou kotelnu umístěnou v areálu dílen SÚS
- plynovodní přípojku

Pro užívání stavby stanoví odbor výstavby MÚ v Rychnově nad Kněžnou podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. tyto podmínky:

Při místním šetření byly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách:

- 1./ Každý tlakoměr na rozvodu plynu vybavit funkční armaturou (trojcestný kohout) umožňující jeho kontrolu za provozu.
T - 30.01.1993
- 2./ Revizní knihy doplnit o odborné technické přezkoušení, jako nedílná součást uvedení zařízení do provozu.
T - 30.01.1993
- 3./ Dveře kotelen označit výstražnou tabulkou " KOTELNA " a
" Zákaz vstupu nepovolaným osobám "
T - 30.01.1993

Odůvodnění:

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné vady bránící trvalému užívání stavby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k odboru výstavby a územního plánování OÚ v Rychnově nad Kněžnou, podáním u zdejšího odboru výstavby MÚ.

Vyřizuje:

ing. Mazúch

Na vědomí:

- 1./ OÚ ref. ŽP, RK
- 2./ Ladislav Koblása, Sokolovská 1115, RK
- 3./ OHS RK
- 4./ OS sboru PO, RK
- 5./ VAK RK
- 6./ VČP HK
- 7./ VČE RK
- 8./ archiv

**Vedoucí odboru výstavby
ing. Jiří Mazúch**

