

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	ZOO Dvůr Králové a. s.
Sídlo:	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	27478246
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

1)

DOTAZ:

U *objektu SO 201*– oprava mostu se ve VV nachází :

35	2017_OTSKP-SPK	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 Nosná konstrukce včetně jejího osazení do konečné polohy	T	156,493		0,00
			142,2656=142,266 [A] 5%prořez, 5% spojovací materiál 1,1*a=156,493 [B]				

- technická zpráva (příloha C.2.1.1) uvádí že konstrukce je navržena z patinující oceli (S355 J2G1W), ve výkazu na výkrese OK (příloha C.2.1.7) jsou uváděny i jiné jakosti materiálů.

Je možno nabídnout dodávku v jakostech jak je uvedeno v příloze C.2.1.7 (výkres OK) a prvky které nejsou z patinující oceli opatřit zinkováním?

ODPOVĚĎ:

Platí výkaz včetně jakostí na výkrese OK (příloha C.2.1.7) a prvky, které nejsou z patinující oceli budou opatřeny zinkováním.

2) Tímto „Vysvětlením zadávací dokumentace“ zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 03. 07. 2018

Ing. Jiří Včeliš, oprávněná osoba zástupce zadavatele