



LEGENDA

VEDENÍ OD ROZVÁDĚČŮ K JEDNOTLIVÝM POHONŮM ŽALUZIÍ, KABELY CYKY-J 3x1,5 , DLE MOŽNOSTÍ (STROPŮ / / PODHLEDŮ) VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH / PEVNĚ ULOŽENÉ V PODHLEDU,... V ROZVÁDĚČÍCH DOPLNIT JIŠTĚNÍ á 10A (s ch. "B") - NA ZÁKLADNÍ OBVODY, NA JEDEN OBVOD - 6 - 11 VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ (POHONŮ) - ÚPRAVA MASKY - OZNAČENÍ. VÝVODY (DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE) DLE MOŽNOSTÍ NA STŘED EV. OKRAJ S VOLNÝM KONCEM (min. 1 m). ODBOČENÍ V ROZVODNÝCH (LIŠTOVÝCH) KRABICÍCH. ROZVODY S OHLEDEM NA OSTATNÍ INSTALACE !
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

-  NAPOJENÍ V ROZVÁDĚČI - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ (...-10B-1)
-  VÝVOD PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZIÍ VČETNĚ SENZORŮ (SLUNCE / VÍTR - ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
(ČSN 33 2000-5-54) - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
(čl. 411); - DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ (čl. 412); ...

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ (VNĚ NEBEZPEČNÉ) DLE ČSN 33 2000-5-51
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení		 Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363				
Ing. Miloš VÍT						
Kraj :	KRÁLOVÉHRADECKÝ	Místo :	TRUTNOV			
Investor :		OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s., M. GORKÉHO 77, TRUTNOV				
<div>HLAVNÍ BUDOVA - VENKOVNÍ ŽALUZIE</div> <div>ON TRUTNOV - JIŽNÍ (VÝCHODNÍ) KŘÍDLO</div>				Zakázkové číslo	06PS/18	
				Účel projektu	DPS	
				Datum	05/2018	
				Formát	A3	Kopie
				Sch.	1.005	
<div>EL.INSTALACE - VÝCHODNÍ KŘÍDLO - 1.PP</div>				Měřítko	Číslo výkresu	
				1:200	E-04	