


## LEGENDA

VEDENÍ OD ROZVÁDĚČŮ K JEDNOTLIVÝM POHONŮM ŽALUZII, KABELY CYKY-J 3x1,5 , DLE MOŽNOSTÍ (STROPŮ / / PODHLEDŮ) VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH / PEVNĚ ULOŽENÉ V PODHLEDU,... V ROZVÁDĚČÍCH DOPLNIT JIŠTĚNÍ á 10A (s ch. "B") - NA ZÁKLADNÍ OBVODY, NA JEDEN OBVOD - 6 - 11 VENKOVNÍCH ŽALUZII (POHONŮ) - ÚPRAVA MASKY - OZNAČENÍ. VÝVODY (DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE) DLE MOŽNOSTÍ NA STŘED EV. OKRAJ S VOLNÝM KONCEM (min. 1 m). ODBOČENÍ V ROZVODNÝCH (LIŠTOVÝCH) KRABICÍCH. ROZVODY S OHLEDEM NA OSTATNÍ INSTALACE !  
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

- NAPOJENÍ V ROZVÁDĚČI - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ (...-10B-1 , V R3.2 - 2 x)
- VÝVOD PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZII VČETNĚ SENZORŮ (SLUNCE / VÍTR - ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ( ČSN 33 2000-5-54 ) - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411); - DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ (čl. 412); . . .

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ (VNĚ NEBEZPEČNÉ) DLE ČSN 33 2000-5-51  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S



Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení			 Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363					
Ing. Miloš VÍ T								
Kraj :	KRÁLOVÉHRADECKÝ	Místo :	TRUTNOV					
Investor :			OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s., M. GORKÉHO 77, TRUTNOV					
HLAVNÍ BUDOVA - VENKOVNÍ ŽALUZIE ON TRUTNOV - JIŽNÍ (VÝCHODNÍ) KŘÍDLO								
					Zakázkové číslo		06PS/18	
					Účel projektu		DPS	
					Datum		05/2018	
					Formát A3		Kopie	
					Sch. 1.005			
EL.INSTALACE - JIŽNÍ KŘÍDLO - 3.NP					Měřítko		Číslo výkresu	
					1:200		E-03	

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM AUTORA A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU !