

PŮDORYS 2.PP - NOVÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHY	OZN.	STĚNY	
02.01	DEPOZITÁŘ PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE	210.79	STAV.TERACO DLAŽBA		MALBA	SDK
02.02	SCHODIŠTĚ	19.77	STAV.TERACO DLAŽBA		MALBA	SDK

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- P 3.03-II.SPB

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPĚŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 300P1-C2

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
- REI 45DP1

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
- R 45DP1

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- REI 45DP1


POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- EPS

POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ ELEKTRONIKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU
- H

VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- 21A

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- SMĚR ÚNIKU

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 233,100 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové	FORMÁT	3×A4
	DATUM	04/2018
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 291/4	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 2.PP - NOVÝ STAV	1 : 100	D.1.3.1.b.01.

PÚ Č. N 1.6 - VI.SPB

EPS

02.02

02.01

PÚ Č. P 1.1 - III.SPB

EPS

OCELOVÉ SLOUPKY VYNÁŠEJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY OBKLADEM
ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R60 - NAPŘ. 2 X KNAUF RED 12,5 MM

CELÁ KONSTRUKCE STROPU BUDE OPATŘENA PODHLEDEM ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 60DP1 - NAPŘ. 1 X KNAUF RED 15 MM