

TECHNICO Opava s.r.o.
Bc. Tereza Vlčková
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1086712612 / 22.6.2016

NAŠE ZNAČKA

12-920500

VYŘIZUJE / LINKA

Medlák / 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 21.7.2016

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „**Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren včetně přístavby, Opletalova 334/2 Hradec Králové**“ - nemáme podstatných připomínek.

Upozorňujeme pouze, že pro provedení stavby bude nutné provést přeložku stávajícího kabelového vedení nízkého napětí 1kV, které koliduje s navrženou přístavbou (kabelové vedení nn od TSHk-0477 do rozpojovací skříně R95/SR402 u jižního vchodu do objektu) – viz čl. B3, odst. a) Souhrnné technické zprávy.

Souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby - za předpokladu provedení přeložky zařízení distribuční sítě nn – výše uvedeného kabelového vedení 1 kV.
(Dosud není uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o provedení přeložky).

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x PD

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00