

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	ZOO Dvůr Králové a. s.
Sídlo:	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	27478246
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html">https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html</a>

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to z části na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku a z části z vlastní potřeby:

1)

## **DOTAZ:**

*„V zadávací dokumentaci, tj. ve výkresech, zprávách ani v soupise prací nebylo možné dohledat požadavky zadavatele na kvalitu, druh dřeviny ani způsob ochrany dřeva proti hnilobě a škůdcům, mostin dřevěné mostovky mostu. Pokud má uchazeč adekvátně ocenit příslušnou položku soupisu prací, měl by tyto údaje mít k dispozici. Souvisí to i se záruční dobou požadovanou zadavatelem. Trvanlivost a odolnost klimatickým podmínkám je u dřevin velmi rozdílná. Mohl by zadavatel nastínit parametry, tedy požadovanou kvalitu a druh dřeva z něhož mají být mostiny vyrobeny?“*

## **ODPOVĚĎ:**

### **Parametry mostin:**

- druh dřeva – jehličnaté – modřín
- kvalita dřeva – konstrukční řezivo pro daný účel dle platných norem

2)

**Úprava formuláře s názvem: Příloha č. 1 Krycí list nabídky**

Po zahájení zadávacího řízení zadavatel zjistil, že v Příloze č. 1\_Krycí list nabídky chybí řádek pro uvedení nabídkové ceny. Z tohoto důvodu se tímto vysvětlením zadávací dokumentace ruší platnost Přílohy č. 1\_Krycí list nabídky a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 s tímto názvem: „**Příloha č. 1\_Krycí list nabídky\_upravený**“, která je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

3)

**Závěr:**

**Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Hradci Králové, dne 02. 10. 2018

Ing. Jiří Včeliš, oprávněná osoba zástupce zadavatele

Příloha: Příloha č. 1\_Krycí list nabídky\_upravený