

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 7

Veřejná zakázka: „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

Mříže pro okna – požadujeme upřesnit specifikaci materiálu (např.rám – JA 25/25/5 nebo roxor pr.12?). Dále kotvení mříží: a) čelně – mříž přesahuje kolem okna – popřípadě o kolik, zalomení,... b) do otvoru z boku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o repasi případně kopii stávajících ocelových mříží. Mříže jsou kotveny do ostění, viz přiložené foto.





Dotaz č. 2:

Umožní zadavatel další prohlídku místa plnění?

Odpověď na dotaz č. 2:

Další prohlídku místa plnění zadavatel neumožní.

Dotaz č. 3:

Bezpečnostní značení a orientační systém – prosím o doplnění k odpovědi č.3 a 4 DI č.6;
Stejně položky jsou i ve výkazu výměr D.1.1.ASŘ – PŘÍSTAVBA – pol.č.174 a 175 - k těmto rovněž chybí specifikace a výměry.

Odpověď na dotaz č. 3:

1) Položka č. 174 „D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD“ :

Jedná se o samolepící PVC fólie tl. 0,1 mm potištěné metodou sítotisku, vysoká odolnost proti otěru a stálobarevnost. V případě instalace značky na porézní povrchy, bude součástí značky i plastová podložka, na kterou bude značka nalepena.

Značky odpovídající technickým normám a právním předpisům ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, NAŘÍZENÍ VLÁDY č.11/2002 Sb.

- Jedná se o bezpečnostní a výstražné cedulky:

- min. 2× bezpečnostní tabulka "nepovoláným vstup zakázán" na dveřích

2) Položka č. 175 „D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD“ :

1.PP-1.NP:

Informační panel pro každé patro: Provedení z bezpečnostního kaleného skla, kotvení nerezovými trny (4 ks na panel) s distancí. Popisy ze samolepících fólií.
Rozměr: 700 x 450mm - 4 kusy

Dotaz č. 4:

Současně ve výkazu výměr ostatních prvků D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU-VV jsou položky č.6-9:

6	790	790999106 SPC	D+M Tabulka požární evakuační plán - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP1	kus	8,00
			" 2.PP "		1,00
			" 1.PP "		2,00
			" 1.NP "		2,00
			" 2.NP "		1,00
			" 3.NP "		1,00
			" 4.NP "		1,00
7	790	790999107 SPC	D+M Tabulka požární poplachová směrnice - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP2	kus	1,00

			" 1.PP "		1,00
8	790	790999108 SPC	D+M Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP3	kus	11,00
			" 1.PP "		2,00
			" 1.NP "		3,00
			" 2.NP "		2,00
			" 3.NP "		2,00
			" 4.NP "		2,00
9	790	790999109 SPC	D+M Orientační systém - Dveřní štítky - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OS2	kus	87,00
			" 2.PP "		1,00
			" 1.PP "		17,00
			" 1.NP "		21,00
			" 2.NP "		20,00
			" 3.NP "		17,00
			" 4.NP "		11,00

Nejsou tedy některé prvky jsou ve výkaze zdvojeny?

Žádáme o upřesnění rozsahu položek č.174 a 175 a uvedení do souladu s výkazem ostatních prvků.

Odpověď na dotaz č. 4:

Položky č. 6-9 ve výpisu ostatních výrobků nejsou zdvojené. Obsahují jiný druh značení oproti prvkům patřících do položek „orientační a informativní systém interiéru“ / „bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky“, které byly popsány v odpovědích na dodatečné informace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Hradci Králové 12. 10. 2018

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření