



- LEGENDA ELEKTROINSTALACE**
- KONCOVÉ PRVKY V PROVEDENÍ VE VÍCENÁSOBNÝCH RÁMČÍCH DESIGN DLE INVESTORA
- VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6+6,7,1,5) 230V/10A, IP20
  - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝMI CLONKAMI 230V/10, IP20 SOUSTŘEDĚNÁ DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMČKŮ
  - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE ZÁSOBNÍKEM
  - LED SVÍTIDLO BODOVÉ V SYSTÉMOVÉ LIŠTĚ-ZÁVĚSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ NA OCELOVÝCH LANKÁCH 27W – DLE INVESTORA, ARCHITEKTA
  - ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO S KRYTEM PŘÍMO/ NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, UCHYCENÍ NA KABELOVÝ ŽLAB NAPŘ.MODUS HL 1050 54W/4300LM
  - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, 1W, 90MIN
  - VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V NASVĚTLENÍ VITRÍN
  - RETRO ŽÁROVKA S TEXTILNÍM KABEL(MSET VINTAGE TUBUS)

**POZNÁMKA - ROZVODY ELEKTROINSTALACE**

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY (30,3J,5J)x1,5  
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY (3J,5J)x2,5

PÁTEŘNÍ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDE Z ROZVÁDĚČE VEDENY NA MRÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU 150/50, KTERÝ BUDE POD STROPEM ZAVĚŠEN NA ZÁVITOVÝCH TYČÍCH M8 DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY NAD ZEMÍ 4,0M. SVODY KE KONCOVÝM ZAŘÍZENÍM (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, VITRINY) BUDOU VEDENY NA MRÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU 50/50 PŘÍPADNĚ V TRUBKÁCH, NEDAX LIŠTÁCH PEVNĚ NA POVRCHU. LED ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO BUDE UCHYCENO PŘÍMO NA KABELOVÝ ŽLAB, ZÁVĚSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ BUDE ZAVĚŠEN NA TYPOVÝCH OCELOVÝCH LANKÁCH

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:**

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM. SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA**  
3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–C–S

<b>KLUCIvespolek</b> Na Hradbách 127, 280 02 Kolín +420 724 224 211, kluk@klucivespolek.cz www.klucivespolek.cz		oprávněná osoba: Mgr. Jan Švarc honza@klucivespolek.cz
zhotovitel částí: <b>DRAWING</b> PROJEKTY & STATIKA		odpovědný projektant: Ing. Jan Lipovčan lipovcan@drawing.cz
stavebník: SŠIS, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad L.		navrhl, vypracoval: Jaroslav Šebek
místo stavby: k. ú. Dvůr Králové n.L., p.č. 348/1 (Nábřeží J. Wolkerova 132)		číslo zakázky: D0020-0082-1711
akce: <b>Expozice textilního tisku dokumentace vnitřního vybavení a expozice</b>		stupeň: DPS datum: 02/2018 formát: 7 x A4 měřítko: 1:50
objekt: SO01 - škola		č. paré:
část: D Dokumentace objektů D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace		č. přílohy: 433
název přílohy: <b>Situační schéma rozvodu</b>		