

Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt	Název objektu	DO (kW)	Soudobost	Příkon DO (kW)	Příkon DO (kW)	MDO (kW)	
		Inst.		Současný	Korekce měřením s kuchyní	Instalovaný	
A	Nový objekt	445	0,75	333,75	333,75	982	dokum. k SP KANIA
B	Onkologie	41	0,2	8,2	8,2		RZ 122/14
C	Domek			0	0	1	RZ 161/15
D	Pavilon int. oborů	124	0,5	62	25	308	dokm. skut. prov. silnopr. 8d2
E	Rentgen	0,3	0,4	0,12	13,8	193,2	dokm. skut. prov. silnopr. 1e2
F	Hospodářská budova			0	0	746	dokm. skut. prov. silnopr. 5f2, hodnota ponížena o změřenou kuchyň
	Kuchyně				197	197	Hodnota z měření
G	Chirurgie	50	0,6	30		238	dokm. skut. prov. silnopr. 5b2, součástí POOA
H	Pavilon oper. oborů - A	200	0,6	120	125	550	dokm. skut. prov. silnopr. 5a2
CH	Pavilon oper. oborů -B			0	51		
	Pavilon oper. oborů -B - výtahy				70		
L	Laboratoře OKB	60	0,7	42			RZ 130/15, součástí POOA
M	DZS, ubytovna			0	0	30	RZ 150/15
N	TRN	19	0,4	7,6	7,6		RZ 123/14
1	ČOV	1	1	1	1		RZ 161/15
2	Márnice	2,5	0,5	1,25	1,25		RZ 161/15
3	Kotelna, garáže	203	0,8	162,4	162,4		RZ 14/15 + RZ 144/14
4	Technický pavilon	99	0,2	19,8	19,8		dokum. skut. prov. silnopr. 12 a 2
5	Vrátnice	3	1	3	3		RZ 161/15
6	Dřevěný domek psychologie	4	0,1	0,4			RZ 162/15, součástí POOB
I	HTO	43	0,7	30,1			RZ 121/14, součástí POOB
J	Psychiatrie, dialýza	92	0,4	36,8			RZ 120/14, součástí POOB
K	OKM	19	0,7	13,3			RZ 155/15, součástí POOB
	Veřejné osvětlení	6	1	6	6		RZ 121/13
	Nová psychiatrie	10	0,2	2	2	50	Návrh LT Projektu
	Nová Lékárna	3	0,7	2,1	2,1	22	Dokum. ÚŘ Helika
	Nová vrátnice	1	1	1	1	4	Dokum. ÚŘ Helika
	Budoucí objekt	350	0,7	245	245	750	vyhled
	Požadavky nad rámec - seznam prostorů	79	0,8	63,2	63,2		
	Požadavky nad rámec - seznam UPS	23	0,8	18,4	18,4		
	Celkem inst.	1877,8		1209,42	1356,5	4071,2	
	mezipavilonová soudobost				0,7		
	Celkem soud.				950		



hodnota změřená

hodnota převzatá ze studie "Kania"

Hodnota nad rámec požadavku normy

Pozn. mezipavilonová soudobost je odvozena ze součtu všech měření s rezervou