



10084/2018/KHK



KUKHK-84/ZP/2018-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 29. 12. 2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK – 84/ZP/2018-3

VYŘIZUJE: Ing. Eva Jarošová
ODBOR | ODDĚLENÍ:
životního prostředí a zemědělství/
EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 292/702 208 846
E-MAIL: ejarosova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23. 1. 2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 245.8, A5

Závazné stanovisko

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **vydává** podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, ve spojení s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli **Královéhradecký kraj**, se sídlem **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546** (dále jen „žadatel“), zastoupenému společností AZ elektroprojekce, s.r.o., se sídlem Přemyslská 1825/13a, 182 00 Praha 8, IČO 25756095, kterou zastupuje pan Petr Mašek, trvalý pobyt Poděbradova 1518, 512 51 Lomnice nad Popelkou, č. OP 204590950, dat. narození 20. 4. 1982,

t o t o :

souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje pod názvem: „**Náhradní zdroj elektrické energie – nemocnice Jičín**“ (dále jen „stacionární zdroj“), v areálu Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín, na pozemku p.č. st. 1620 v k.ú. Jičín.

Odůvodnění

Dne 29. 12. 2017 byla krajskému úřadu doručena žádost žadatele o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší k umístění

a provedení stavby stacionárního zdroje v areálu Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín, na pozemku p.č. st. 1620 v k.ú. Jičín.

K žádosti bylo předloženo:

- Technická dokumentace zpracovaná společností AZ elektroprojekce, s.r.o., se sídlem Přemyslská 1825/13a, 182 00 Praha 8, IČO 25756095, v listopadu 2017;
- Plná moc pro společnost AZ elektroprojekce, s.r.o., se sídlem Přemyslská 1825/13a, 182 00 Praha 8, IČO 25756095, zastoupenou Petrem Maškem, Poděbradova 1518, 512 51 Lomnice nad Popelkou, č. OP 204590950, dat. narození 20. 4. 1982, ze dne 23. 1. 2017;
- Vyjádření Městského úřadu Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, č.j. MuJc/2017/32993/ZP/ŠiM ze dne 12. 12. 2017.

Předmětem umístění a provedení stavby je instalace nového záložního zdroje elektrické energie do areálu Oblastní nemocnice Jičín o tepelném příkonu 3122 kW. Jedná se o dieselagregát o výkonu v provozním režimu STANDBY 1400 kVA /1120 kW. Předpokládaný roční provoz dieselagregátu bude 30 hod/rok. Technická data soustrojí: motor naftový, čtyřdobý, vidlicový dvanáctiválec s přímým vstřikem paliva, chlazený vodou. Soustrojí není vybaveno vlastní technologickou naftovou nádrží. K motoru bude připojena externí nádrž na naftu o objemu 8000 l. Spotřeba motorové nafty dieselagregátu o výkonu 1400 kVA je při maximálním zatížení 297,8 l/hod, při zatížení 75 % je 225,1 l/hod a při zatížení 50% je 156,5 l/hod. Výfukové plyny budou odváděny spalinovými cestami nad střechu – výška komína bude cca 13,5 m nad úroveň podlahy strojovny.

Stacionární zdroj je zařazen podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, kód 1.2 Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší není vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Pro stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně, spalující plynné a kapalné palivo, se nevztahuje povinnost předložení rozptylové studie a odborného posudku podle ust. § 11 odst. 8 a odst. 9 zákona o ochraně ovzduší, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.

Podle ust. § 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší se pro stacionární zdroje označený kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. nezjišťuje úroveň znečišťování měřením, slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let. To neplatí v případě, kdy uplatněním postupu podle ust. § 4 odst. 7 nebo odst. 8 zákona o ochraně ovzduší vzniká celkový jmenovitý tepelný příkon 50 MW a vyšší.

Žadatel ke své žádosti předložil vyjádření Městského úřadu Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, č.j. MuJc/2017/32993/ZP/ŠiM ze dne 12. 12. 2017, ve kterém se uvádí, že městský úřad nemá námitky k umístění nového záložního zdroje elektrické energie - dieselagregátu do objektu na pozemku p.č. st. 1620 v k.ú. Jičín.

Krajský úřad posoudil žádost o vydání závazného stanoviska podanou dne 29. 12. 2017 a na základě výše uvedených podkladů a skutečností vydal souhlasné závazné stanovisko. Umístění předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nebude mít významný

negativní vliv na životní prostředí, za předpokladu dodržení parametrů zařízení stanovených dokumentací a dodržování technických podmínek zařízení při jeho provozu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení vydaná podle zvláštních právních předpisů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona o ochraně ovzduší, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

„Otisk úředního razítka“

z p. Ing. Eva Jarošová
odborný referent na úseku ochrany ovzduší

Rozdělovník:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zmocněnec:

Petr Mašek, AZ elektroprojekce, s.r.o., Přemyslská 1825/13a, 182 00 Praha 8