

Seznam prostorů - nad rámec požadavků normy, kde dle místních provozních podmínek je nutné zabezpečit činnost počítačové a zdravotnické techniky				Poznámka	Popis výkonu	DA Výkon (kW)	UPS Výkon (kW)
objekt	podlaží	místnost č.	místnost - název				
PIO	suterén	D. 0.24	kompresorová stanice		3p/20A/C	13	
		D. 0.25	vakuová stanice			2,2	
	1. NP	D. 1.01	vyšetřovna EKG			0,5	0,5
		D. 1.02	vyšetřovna EMG			0,5	0,5
		D. 1.03	vyšetřovna neurologická			0,5	0,5
		D. 1.04	přípravna			0,5	
		D. 1.05	vyšetřovna neurologická			0,5	0,5
		D. 1.06	vyšetřovna diabetologická			0,5	0,5
		D. 1.11	vyšetřovna příjmová	jsou na DA		0,5	0,5
		D. 1.12	vyšetřovna příjmová			0,5	0,5
		D. 1.13	vyšetřovna kardiovaskulární			0,5	0,5
		D. 1.14	vyšetřovna ultrazvuková			0,5	0,5
		D. 1.15	vyšetřovna ergometrická			0,5	0,5
		D. 1.17	LSPP			0,5	0,5
		D. 1.54	pracovna sester			0,5	
		D. 1.55	vyšetřovna	1x Z (DA)		0,5	0,5
	2. NP	D. 2.11	pracovna sester			0,5	
		D. 2.13	vyšetřovna	1x Z (DA) Linka		0,5	0,5
		D. 2.24	vyšetřovna	1x Z (DA) Linka		0,5	0,5
		D. 2.56	pracovna sester			0,5	
		D. 2.57	vyšetřovna	1x Z (DA) Linka		0,5	0,5
	3. NP	D. 3.55	pracovna sester			0,5	
		D. 3.51	vyšetřovna	1x Z (DA)		0,5	0,5
	4. NP	D. 4.40	úprava vody		2xB16/1P	3	
RDG	1. NP	E. P.13	nukleární medicína SPECT/CT	2x Z (DA)			
		E. P.14	ovladovna			0,5	
	2. NP	E. 1.28	pracoviště UZ	4x Z (DA)			
		E. 1.37	vyhodnocovací stanice CT	9x Z (DA)			
	3. NP	E. 2.09	pracoviště UZ			1	
POO - B	Suterén	-	-				
	1. NP	G. P. 26.a	vyšetřovna ORL	2x Z (DA)			0,5
		G. P. 26.b	vyšetřovna ORL	2x Z (DA)			0,5
		G. P. 30	vyšetřovna endosk.	2x Z (DA)			0,5
		G. P. 31	vyšetřovna urolog.			0,5	0,5
		G. P. 33	čekárna urolog.			0,5	
		G. P. 35	sádrovna			0,5	
		G. P. 37	vyšetřovna chirurg.	2x Z (DA)		0,5	0,5
		G. P. 41	vyšetřovna chirurg.			0,5	0,5
		G.P.65	místnost operátorů IT		5x PC á 500W	2,5	2,5
		G.P.66	serverovna - klimatizace			2	
	2. NP	G. 1.08	vyšetřovna	2x Z (DA)			0,5
		G. 1.09	pracovna sester	2x Z (DA)			
	3. NP	G. 2.08	vyšetřovna			0,5	0,5
		G. 2.09	pracovna sester			0,5	
POO - A	Suterén	CH. S.13	techn. dispečink			0,5	
		CH.S.15	Vakuová stanice			4	
		CH.S.12	serverovna - klimatizace			2	
		CH. S.04	vyvíječ páry a úprava vody		viz příprava sterilizace	0	
	1. NP	H. P.09	pracovna sester	6x Z (DA)			
		H. P.44	vyšetřovna	6x Z (DA)			0,5
		CH. P.11	přípravna sterilizace		2x sterilizátor á 48kW při výpadku na páru, 2x pračka á 10kW AT stanice 1,4kW Osmóza 2,3kW Duotherm 1kW	25	
		CH. P.16	přípravna			0,5	
		CH. P.17	vyšetřovna chirurg.			0,5	0,5
		CH. P.31	sálek gastru	15x Z (DA)		5	
	2. NP	H. 1.21	pracovna lékařů	2x Z (DA)			
		H. 1.35	pracovna sester	3x Z (DA)			
		H. 1.43	ambulace gyn.	4x Z (DA)			0,5
	3. NP	H. 2.27	kojenci	3x Z (DA)			
		H. 2.37	pracovna sester	3x Z (DA)			
		H. 2.43	vyšetřovna			0,5	0,5
	4.NP	H. 3.24	novorozenci - sesterna	2x Z (DA)			
		H. 3.36	pracovna sester	2x Z (DA)			
		CH. 3.01	vyšetřovna porodnice			0,5	0,5
		CH. 3.04	vyšetřovna			0,5	0,5
HTS	Suteren	F.S.12	2x Rack		2x router á 600W	1,2	1,2
Kotelna			Datový rozvaděč		1x router á 400W	0,4	0,4
DZS			Datový rozvaděč	UPS osazená	1x router á 400W	0,4	
Techn. pav.			Datový rozvaděč		1x router á 400W	0,4	0,4
TRN			Datový rozvaděč	TRN neřešíme	1x router á 400W		

Celkem nad rámec Pi (kW)

78,6

19,5

Legenda barevné  
výplně

místnost nejvyšší priority