

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 26846/2018/2
Č. j.: KHSHK 28590/2018/HP.TU/Br
Vyřizuje: Ing. Jan Brož
Tel.: 499 829 553
E-mail: jan.broz@khshk.cz

ARCHITEP HK s. r. o.
Habrmanova 323
500 02 Hradec Králové

V Trutnově dne 21. září 2018

Vyjádření ke studii proveditelnosti stavby „Domov pro seniory Lampertice, objekt Žacléř“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), posoudila v souladu s § 15 a násl., § 23 zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupeného společností ARCHITEP HK s. r. o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové, IČO 27542238 o vyjádření ke studii proveditelnosti stavby.

Dne 5. září 2018 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupeného společností ARCHITEP HK s. r. o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové, IČO 27542238 o vyjádření ke studii proveditelnosti stavby „Domov pro seniory Lampertice, objekt Žacléř“.

Záměr je umístěn na pozemcích st. p. č. 646/1, 646/2, 647 a p. p. č. 14801/1 v katastrálním území Žacléř. Stávající objekt je rozdělen na severní část s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a na jižní dvoupodlažní část. Jižní část objektu bude odstraněna. Po provedení přístavby, nástavby a stavebních úprav bude objekt obsahovat jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Celková kapacita zařízení je navržena 51 lůžek. Pokoje klientů jsou navrženy jednolůžkové a dvoulůžkové s vlastním sanitárním zařízením (WC, sprcha, umývadlo).

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme upřesnit:

- jakým způsobem bude probíhat výdej pokrmů nechodícím klientům na pokoje na jednotlivých podlažích, jak bude zajištěn pitný režim resp. příprava a podávání nápojů pro lůžkovou část (příprava nápojů, v čem, mytí hrnků a zásobních nádob atd.),
- kde budou umývány tablety (samostatná umývárna, odděleně od ostatního nádobí) a uloženy čisté tablety,
- pouze 1 výtah pro potřebu stravovacího provozu i ostatního provozu (doprava osob, infekčního materiálu, apod.),
- upřesnit počet zaměstnanců - mužů a žen, směnnost, pracovní zařazení,
- upřesnit řešení sanitárního a pomocného zařízení k zajištění pracovních podmínek pro zaměstnance v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s § 54 a 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s požadavky ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny,

V prvním podzemním podlaží: vymezit účel využití skladů - pro poskytování sociálních služeb je nutno vyznačit a rozlišit čisté a nečisté zóny – sklady čistého zdravotnického materiálu, dále sklady pomůcek pro imobilní – vozíky, berle; čistící a dezinfekční místnosti na mytí hygienických pomůcek pro imobilní, zvláštní sklady na nebezpečný odpad před jeho odvozem ke konečné likvidaci, dostatečně prostorné sklady na špinavé prádlo, kde bude dostatečný prostor na jeho třídění (vyznačený prostor před pračkami je nedostatečný a docházelo by ke křížení) a zajistit, aby tyto prostory byly dostatečně větratelné – vyhláška č. 306/2012 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) § 10, odst. 3 a 5 a příl. č. 5, C zacházení s použitým prádlem.

V prvním až čtvrtém nadzemním podlaží: opět vymezit účel využití skladů – je třeba počítat s příručními sklady na špinavé prádlo a použité inkontinenční pomůcky u umístěných klientů (§ 10, odst. 5 vyhlášky), dále prostory (inspekční pokoje, ošetřovny), kde bude klientům poskytována i zdravotní péče – lékařská vyšetření a prohlídky, příprava injekcí, odběry biologického materiálu, převazy, podávání a příprava léků, uložení zdravotnické dokumentace - § 5, odst. 1 a), b) vyhlášky. Dále ve všech poschodích vyznačit, kde si ošetřující personál bude mýt a dezinfikovat ruce mezi ošetřováním jednotlivých klientů – příloha č. 3, písm. g) vyhlášky. Ve všech prostorách vyznačit, jakého druhu bude podlahová krytina, která musí umožnit každodenní úklid a dezinfekci na vlhko - § 10, odst. 1) vyhlášky.

Ing. Jan Brož
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Trutnov