

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČ 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává na základě dotazu dodavatele tyto dodatečné informace:

Dotazy:

1. V rozpočtu není zahrnuto odstranění stávajících akumulčních kamen, které se budou nahrazovat radiátory.
2. Průchod do části místnosti, kde má být umístěno tepelné čerpadlo a akumulční nádrž je úzký. Při obhlídce byla naměřena šířka 605 mm a to je nedostačující pro montáž. Dle mého názoru budou nutné stavební úpravy otvoru.
3. V rozpočtu není zahrnut základ pro venkovní jednotku tepelného čerpadla.
4. V rozpočtu není zahrnuta kanalizace pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky tepelného čerpadla.
5. Na výkresu VTP2 je v místnosti č. 1.23 umístěn elektrický přímotop. V rozpočtu ani v projektu elektro není zahrnut. Prosím o vysvětlení.

Odpovědi:

1. V rozpočtu byla demontáž 25ks akumulčních kamen doplněna.
2. V místnosti bude umístěn elektrokotel a akumulční nádrž, akumulční nádrž má bez tepelné izolace průměr 400 mm, takže do místnosti projde, elektrokotel také.
3. Tepelné čerpadlo bude umístěno na obvodové zdi – není nutný základ.

4. Bylo počítáno s tím, že kondenzát bude kapat do stávajícího kačírku, který je po obvodu objektu. Je možné jej rozšířit na doporučený rozměr výrobce (tj. š.1000x500mm a hl. 1000mm).
5. Elektrický přímotop v rozpočtu chybí, bude doplněn.

Dále zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky následovně:

Předpokládaná hodnota se **navyšuje o 17 071,00 Kč bez DPH** a činí **1 368 772,00 Kč bez DPH**.

Článek 3 Výzvy k podání nabídek nově zní:

3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota činí **1 368 772,00 Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou, předložená nabídka s vyšší než maximálně přípustnou nabídkovou cenou může být z účasti ve veřejné zakázce vyřazena a účastník vyloučen, pokud by měl být dodavatel vybraným dodavatelem, bude vyloučen vždy.

Příloha:

Stavební úpravy objektu 113 - vytápění a zateplení - dodatek

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 13. 12. 2018 v 10:00 hodin.

V Hradci Králové 3. 12. 2018

JUDr. Jana Blezzardová
na základě pověření