

Váš dopis zn./ze dne:	E-mail: 29.4.2015
Naše značka:	610/15
Vyřizuje:	Jitka Luňáková
Telefon:	494 539 154
E-mail:	jitka.lunakova@aquark.cz

IDProjekt s.r.o.
Júnova 1028
Kostelec nad Orlicí
517 41

Rychnov nad Kněžnou 28. 5. 2015

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu: „II/320 Záhornice, Bezpečné a bezbariérové chodníky, I. etapa“ v k. ú. Záhornice

Stručný obsah předložené projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší stavbu pravostranného chodníku a opravu stávajícího povrchu chodníku v obci Záhornice při silnici II/320. Celková délka úseku je 599,23 m. Povrch chodníku je navržen z klasické betonové zámkové dlažby, odstín šedá.

Od km 0,000 00 do km 0,067 48 je navržena betonová palisáda – výška palisády nad chodníkem v km 0,000 00 až km 0,035 00 je navržena 0,35m, od km 0,035 00 do km 0,067 48 je výška betonové palisády nad chodníkem 0,55 m. V rámci výstavby chodníku je navrženo 7 nových obrubníkových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace nebo do přilehlých šachet. Dále bude v rámci stavby vybudována podélná drenáž.

V rámci stavby je navržena výměna stávajícího nadzemního hydrantu podzemním.

Investor: Obec Trnov, Trnov 32, Trnov

Žadatel: IDProjekt s.r.o., Júnova 1028, Kostelec nad Orlicí (Ing. Jakub Hajn tel. 494 544 554, mobil 604 707 032, hajn@idprojekt.cz)

S takto navrženou projektovou dokumentací pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:

- v rámci stavby musí být dodrženy naše podmínky uvedené ve stanovisku zn. 389/15 ze dne 13. 4. 2015 (k existenci sítí)
- v rámci stavby musí být provedena výměna trasových šoupat (zákres viz příložená situace)
- s výměnou stávajícího nadzemního hydrantu za podzemní souhlasíme
- vlastní výměnu trasových šoupat a hydrantu nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s. v Přepychách na tel. 494 628 141 nebo na mobilu 728 668 744 (ve všední dny 6:00 – 14:00 hod). **V případě, že vlastní výměnu nebude provádět společnost AQUA SERVIS, a.s. musí být přizván ke kontrole uložení před ZAHRNUTÍM náš zaměstnanec – viz kontakt středisko AQUA SERVIS, a.s. v Přepychách.**

Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku, že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrchy porušeny!

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Příloha: situace

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Bc. Jakub Dragoun
vedoucí provozu TP

Na vědomí: J. Luňák, středisko Přepychy

Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Záhornice

M 1:2000

**Situace použitelná
s vyjádřením zn. 610/15**

