

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka:</b> | <b>Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V</b>                                                                       |
| <b>Ev. č. VVZ:</b>      | Z2018-041366                                                                                                                                                             |
| <b>Zadavatel:</b>       | Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                                                                           |
| <b>Způsob zadání:</b>   | Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

---

**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.**

### **Dotaz č. 1**

*Ve výkazu výměr je položka s kódem 77652123010, kde se uvádí PVC elektrostaticky vodivé, zatímco v půdorysech ve skladbě P2 je protiskluzové PVC. Jaké PVC je požadováno?*

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

V předmětném objektu není navržena elektrostatická vinylová krytina. Veškeré vinylové krytiny budou z homogenní s R 9 (položka s kódem 77652123010).

### **Dotaz č. 2**

V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr, ani v technické zprávě se neuvádí materiál, ani povrchová úprava dřevěného schodiště vnitřního. Jaký materiál a povrchová úprava je požadována?

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Jako materiál předpokládán javor, alt. dub; povrchová úprava - matný lak, stupně musí být řešeny v protiskluzové úpravě.

---

Z podnětu zadavatele dále dochází k doplnění fotografické dokumentace stávajícího stavu objektů dle příloh tohoto uveřejnění.

---

### **Místo a lhůta pro podání nabídek**

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

### **Lhůta pro podání nabídek končí 7. 1. 2019 ve 14:00.**

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 13. 12. 2018