

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Protipožární dveře PO 07 – jedná o posuvné dveře, a ty dřevěné v požární úpravě žádný výrobce nedodává. Z důvodu požární odolnosti křídla musejí doléhat k zárubni, což dřevěné dveře nezaručí. Tento systém lze řešit pouze v provedení DP1. Dále MUSÍ být dveře vybaveny elektro-mechanickým zavíracím systémem tak aby splňoval požární odolnost (v požadavcích kladených na dveře tento systém není!). Upraví zadavatel požadavky kladené na tyto dveře?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci projektové dokumentaci ve výpisu prvků s požární odolností (TV 3.02) výslovně uvádí, že *dveře lze alternativně provést jako hliníkové (DP1), ve tvarovém a barevném řešení shodném s dřevěnými.*

Posuvné dřevěné dveře pak musí být vybavené gravitačním zavíračem, pokud nemají automatický pohon. Dle průzkumu trhu je uvedené řešení realizovatelné. Vzhledem k tomu, že to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, není zadavatel dle § 89 odst. 5 zákona oprávněn zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého či nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek ani místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 13. 12. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací