



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Hradec Králové dne
	TOÚ/090-18/Ko	Ing. Vortelová/18	18. 12. 2018

Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádosti s dotazy dodavatelů byly doručeny dne 17. 12. 2018 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 28. 12. 2018. Z toho vyplývá, že žádosti o vysvětlení nebyly doručeny včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádosti o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

V objektu SO 445.1 Přeložka kabelu VO je nesoulad výkazu výměr s technickou zprávou, a to:

(v.v., v popise pol. č.9, kód 743123 a č.10, kód 743512)

- osvětlovací stožár bezpalcový třístupňový 14 m např. UZM 13-159/114/89, výložník 2 m např. UZB 1-202,
- svítidlo výbojkové MC2-150W-SHC,

(TZ, 4. technické řešení)

- osvětlovací stožár bezpalcový výšky 8 m s výložníkem 1,5 m,
- Typ svítidla bude dospecifikován dle standardů správce a majitele VO.

Jaké stožáry a svítidla máme ocenit?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

K žádosti č. 1:

Zadavatel uvádí, že dodavatel má použít údaje uvedené v technické zprávě, tj. stožár bezpalcový výšky 8m s výložníkem od 1 do 2m.

Zadavatel znění popisu položky 743123 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ (SO 445.1 Přeložka kabelu VO) „osvětlovací stožár žár. zink. bezpalcový, třístupňový 14m např. UZM 13-159/114/89, výložník 2m např. UZB 1-200 , vč. elektrovýzbroje a ochranného nátěru ve

spodní části dle TZ“ nahrazuje následujícím zněním „osvětlovací stožár bezpaticový výšky 8m s výložníkem od 1m do 2m, vč. elektrovýzbroje a ochranného nátěru ve spodní části dle TZ“.

Dále zadavatel uvádí, že svítidlo bude specifikováno dle správce a majitele VO při realizaci a bude fakturováno dle skutečně uhrazené ceny.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 3. 1. 2019 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5380.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření