

**Chráněný venkovní prostor staveb u silnice II/298
v úseku obce Krňovice**

[illegible]

[illegible]

ident. číslo	číslo komunikace	název ulice	číslo popisné	poloha objektu	typ objektu	počet podlaží	poloha fasády (vzdálenost od krajnice voz.)
9	II/298		21	vlevo	rodinný dům	2 NP	2,0 m
10	II/298		23	vlevo	rodinný dům	1 NP	3,8 m
11	II/298		2	vlevo	rodinný dům	1 NP	4,1 m
12	II/298		3	vlevo	rodinný dům	1 NP	4,5 m
13	II/298		5	vlevo	rodinný dům	2 NP	4,5 m
14	II/298		4	vlevo	rodinný dům	1 NP	4,6 m
15	II/298		6	vlevo	rodinný dům	2 NP	6,9 m
16	II/298		7	vlevo	rodinný dům	1 NP	7,3 m
17	II/298		22	vlevo	rodinný dům	1 NP	3,0 m
18	II/298		24	vlevo	rodinný dům	1 NP	3,0 m

ident. číslo	typ oken	počet oken	rozměr oken (v x š) (cm)	požadavky na neprůzvučnost oken	druh navrženého opatření	číslo fotodok.
9	dřevěná špaletová	2	120 x 180 120 x 120	30 dB		9
10	dřevěná špaletová	2			vyhovuje	10
11	plastová	2	140 x 100		vyhovuje	11
12	dřevěná špaletová	2			vyhovuje	12
13	plastová	2			vyhovuje	13
14	dřevěná špaletová	6			vyhovuje	14
15	dřevěná špaletová	5	120 x 120		vyhovuje	15
16	plastová	1			vyhovuje	16
17	dřevěná špaletová dezolátní stav	3	2 x (120 x 100) 1 x (130 x 160)	30 dB		17
18	plastová	3		30 dB		18

















