LEGENDA

O2	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
AIR 4bar	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
AIR 8bar	Potrubí stlačeného vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů - Cu trubka 8 bar
VAC	Potrubí vakua - Cu trubka -850 mbar
	Stávající potrubí medicinálních plynů



± 0.0 = 000.000

D2.10 PŘÍPOKA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

D2.10 PŘÍPOKA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:MZ Liberec, a.s., U Nisy 362/6, 460 01 Liberec

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	JIŘÍ ŠTAJER

U Nisy 362/6, Liberec 6, 460 07
www.mzliberec.cz
jiri.stajer@mzliberec.cz
tel. +420488040358, fax. +420488040326

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

FORMÁT	06 x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P

VÝKRES

SITUACE PŘÍPOJEK MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 250	D2.10–02