

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení		
D1.03.4c	Vzduchotechnika a chlazení	D1.03

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPKY: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA POŽ. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti		Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
14	441	VZT	401	PKTM-90/CZ	355 x 355	.40	1		Přívod
14	442	VZT	401	PKTM-90/CZ	355 x 355	.40	1		Odvod
14	411	Chodba	116	PKTM-90/CZ	200 x 200	.40	1		Přívod
14	412	Chodba	116	PKTM-90/CZ	200 x 200	.40	1		Odvod
15	441	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 500	.40	1		Přívod
15	442	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 500	.40	1		Odvod
15	431	Odpad	318	PKTM-90/CZ	315 x 250	.40	1		Přívod
15	432	WC bezbariérové	319	PKTM-90/CZ	Φ 250	.40		1	Odvod
15	411	Chodba	116	PKTM-90/CZ	315 x 250	.40	1		Přívod
15	412	Chodba	116	PKTM-90/CZ	Φ 200	.40		2	Odvod
16	441	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 355	.40	1		Přívod
16	442	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 355	.40	1		Odvod
17	441	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 355	.40	1		Přívod
17	442	VZT	401	PKTM-90/CZ	500 x 355	.40	1		Odvod
22	441	VZT	401	PKTM-90/CZ	800 x 500	.40	1		Přívod
22	442	VZT	401	PKTM-90/CZ	800 x 500	.40	1		Odvod
Rezerva	PPK			PKTM-90/CZ		.40	2	1	

Celkem počet PPK - čtyřhranné

14 ks ks

Celkem počet PPK - kruhové

3 ks ks

Rezerva

3 ks ks

Celkem počet PPK

20 ks ks