

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení		
<b>D1.03.4c</b>	<b>Vzduchotechnika a chlazení</b>	<b>D1.03</b>

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
SKUPINA REG. PRVKŮ  
ČÍSLO PODLAŽÍ  
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
14	111	Chodba	116	Φ 160	14	111 a	Φ 160 x 1000		2	360/330
14	112	Chodba	116	Φ 160	14	112 a	Φ 160 x 1000		2	330/360
14	131	Čekárna / Čistící místnost	323/314	Φ 125	14	131 a	Φ 125 x 1000		2	160/200
14	132	Zárok. vyšetřovna / Čekárna	329/323	Φ 200	14	132 a	Φ 200 x 1000		2	720/650
14	133	Čekárna	323	Φ 200	14	133 a	Φ 200 x 1000		2	600/540
15	111	Chodba	116	Φ 200	2	111 a	Φ 200 x 1000		2	940/890
15	112	Chodba	116	Φ 160	2	112 a	Φ 160 x 1000		2	450/450
15	121	Chodba	215	400 x 200	2	121 a	400 x 200 x 1000	2		1540/1540
15	122	Chodba	215	Φ 160	2	122 a	Φ 160 x 1000		2	460/460
15	131	Chodba / WC Bezbariérové	310/319	Φ 160	2	131 a	Φ 160 x 1000		2	530/530
15	132	Chodba / Úklid	310/322	Φ 200	2	132 a	Φ 200 x 1000		2	680/680
22	121	Hematologická lab.	208	400 x 300	2	121 a	400 x 300 x 1500	1		2700/ -
22	122	Předodběr. vyš. / Př. lab.	225/224	Φ 160	2	122 a	Φ 160 x 1000		2	550/550
22	123	Recepce / Předodběr. vyš.	202/225	Φ 160	2	123 a	Φ 160 x 1000		2	550/550
22	124	Zpracování / Chodba	228/215	300 x 300	2	124 a	300 x 300 x 1500	2		2200/2200
22	125	Propouštění adj. / Chodba	229/215	Φ 200	2	125 a	Φ 200 x 1000		2	900/900
22	126	Příjem	210	400 x 200		126 a	400 x 200 x 1500	1		- /1700
22	127	Příjem	210	Φ 200	2	127 a	Φ 200 x 1000		1	- /1000
Rezerva								1	4	

Celkem počet RP - čtyřhranné

6 ks

ks

Celkem počet RP - kruhové

27 ks

ks

Rezerva

5 ks

ks

Celkem počet RP

38 ks

ks

## Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti

na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel

VZT potrubní návaznosti vč. zachování ukladujících délek dle požadavků na dané zařízení.

V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.