

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 34692/2015/4  
Č. j.: KHSHK 3470/2016/HP.TU/Br  
Vyřizuje: Ing. Jan Brož  
Tel.: 499 829 553  
E-mail: jan.broz@khshk.cz

ATELIER PENTA v. o. s.  
Zuzana Homolková  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava

V Trutnově dne 10. února 2016

### **Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení – D1.01 úprava objektu OLMI“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností ATELIER PENTA v. o. s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

**S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení – D1.01 úprava objektu OLMI“**

**se souhlasí.**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:**

**K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtok u dřezu v denní místnosti č. OL 309.**

### **Odůvodnění**

Dne 29. prosince 2015 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností ATELIER PENTA v. o. s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení ke stavbě „Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení – D1.01 úprava objektu OLMI“. Dne 2. února 2016 byla žádost na základě výzvy č. j. KHSHK 01518/2016/HP.TU/Br ze dne 20. ledna 2016 doplněna.

---

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov, tel.: 499 829 511, fax: 499 829 510

Předloženou projektovou dokumentaci stavebních úprav a změny využití nepodsklepeného třípodlažního objektu „K“ zpracovala společnost ATELIER PENTA v. o. s. Záměr o zastavěné ploše cca 724 m<sup>2</sup> se nachází na pozemcích st. p. č. 5348 a 803/1 v katastrálním území Trutnov.

V 1.NP bude veřejnou část tvořit centrální čekárna, na kterou budou navazovat toalety pro pacienty oddělené dle pohlaví, dvě odběrová pracoviště (každá s dřezem a umývadlem), vyšetřovna OGGT (dřez, umývadlo) s vlastní čekárnou a záchodem pacientů a poradna gynekologie (umývadlo) s navazující sesternou (dřez, umývadlo) a spisovnou. Součástí místnosti odběrů č. m. 116 a poradny je záchodová kabina (WC, umývadlo). Ve zbývajících částech podlaží bude příjem vzorků oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) s dřezem a umývadlem, laboratoř mikrobiologie (dřez, umývadlo) s termboxem, centrifugy, čisté mytí (umývadlo), hrubé mytí (umývadlo, dvoudřez), odpad a sterilizace (umývadlo, dvoudřez), dva filtry, tři sklady, tři úklidové místnosti (každá s výlevkou), kombinovaný chladicí box, záchody oddělené dle pohlaví s předsiní a umývadlem, šatny s hygienickou smyčkou oddělené dle pohlaví, varna pūd (2× dřez), rozlévání pūd (2× dřez), cytogenetika (umývadlo).

Ve 2. NP se nachází stávající provoz mikrobiologie. Druhé nadzemní podlaží obsahuje pracovnu primáře (umývadlo) s vlastním sanitárním zařízením, pracovnu vrchní sestry a sekretariátu (umývadlo) s vlastním WC, pracovnu vysokoškoláků (umývadlo), denní místnost zaměstnanců (dřez, umývadlo), laboratoř PCR se vstupním filtrem (umývadlo), laboratoř HIV (umývadlo), přístroje pro imunologii (umývadlo), příjem vzorků (umývadlo) s navazující místností centrifug, záchody oddělené dle pohlaví, dvě úklidové místnosti (každá s výlevkou), dvě klinické laboratoře (každá se dřezem a umývadlem), referenční laboratoř (umývadlo), laboratoř střevní nákazy a moče (dřez, umývadlo), laboratoř vzdušné nákazy (dřez, umývadlo), dva filtry, dvě komorové lednice a komorový termostat. Ve 2. NP vzniknou stavebními úpravami místnosti UPS, EPS a sklad.

Ve třetím podlaží budou nově laboratoře klinické biochemie. Z prostoru příjmu vzorků (umývadlo) bude volný přístup do laboratoře biochemie (2× umývadlo, dřez). Mezi touto laboratoří a příjmem bude vložena průchozí místnost centrifug (umývadlo). Na laboratoř biochemie dále navazuje laboratoř moče (dvoudřez – jeden vymezen pro mytí rukou) a speciální laboratoř (umývadlo) průchozí do laboratoře bílkovin (umývadlo). Sanitární zařízení zaměstnanců bude tvořit denní místnost (dřez, umývadlo), šatna ženy s navazující umývárnou (2× umývadlo, 2× sprcha), místnost služby (umývadlo) a záchody oddělené dle pohlaví. Dále zde budou pracovny primáře, lékaře, chemika, vrchní sestry a manažera kvality (všechny s umývadlem, nebo dřezem). Součástí pracovny primáře bude hygienická buňka (sprcha, umývadlo). Ve zbývajících částech podlaží bude místnost PC a tisku, úklidová místnost s výlevkou, komorová chladárna, mytí skla, šest skladů (tiskopisů, skla, odpadu, špinavého prádla) a místnost vzduchotechniky.

V objektu zajišťuje vertikální komunikaci m. j. osobní výtah, nákladní výtah a malý nákladní výtah.

Umělé osvětlení bude řešeno v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1 (sestra, denní místnost, mytí skla 300 lx, ordinace, laboratoře, pracovny, odběry 500 lx). Větrání čekáren, vyšetřovny OGTT, varny pūd, rozlévání pūd a cytogenetik, odpadu a sterilizace, hrubého mytí, mytí skla, laboratoří, prostoru centrifug, příjmu, šatny a skladů č. m. OL319, OL320 bude s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Záchody, úklidové komory, sklad skla, sklad tiskopisů, sklad OL 123 a spisovna budou s nuceným podtlakovým větráním. Objekt je napojen na veřejný vodovod stávající přípojkou. Teplá voda je vyráběna v zásobníkových ohřivačích o objemu 200 l. Všechny výlevky, sprchy, umývadla a dřezy budou s přívodem studené pitné a teplé vody. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je stávající výměníková stanice v 1. NP. Na stávající centrální rozvod vytápění budou v prostorech dotčených stavebními úpravami osazena nová desková otopná tělesa (sprchy 24 °C, laboratoře, pracovny 22 °C).

Předpokládaný počet zaměstnanců v laboratořích klinické biochemie je 20 žen. V současném provozu OKB nejsou muži.

Podmínka vychází z požadavku upraveného v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor

---

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov, tel.: 499 829 511, fax: 499 829 510

mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územním pracovišti v Trutnově, Úpická 117, 541 17 Trutnov. V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována. Výkresy půdorysů 1. až 3. nadzemního podlaží č. 08, 09, 10 byly ponechány na KHS k archivaci.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

### **Poučení**

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Ing. Jan Brož  
vedoucí oddělení hygieny práce  
územní pracoviště Trutnov