

Váš dopis č.j. 2014/418

ze dne: 6.10.2014
Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

DI PROJEKT s.r.o.
Lukáš Třasák, DiS.
Vítězslava Nováka 597
539 73 Skuteč

V Jičíně dne: 23.10.2014

Věc: **II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice – Jičíněves**
Investor: SÚS Královéhradeckého kraje
Vyjádření k DSP

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řady v naší správě, jejichž průběh odpovídá zákresu ve výkresové části PD, vodovod včetně přípojek byl před zpracováním PD vytyčen. Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.


Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby dle předložené DSP zpracované v 07/2014 pod č.zak. 020/2014 za splnění následujících podmínek, které požadujeme citovat ve stavebním povolení:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení vodovodních řadů včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením stavby projednat s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Matouškem (tel.č. 493 533 322, 602 473 643) případnou výměnu navrtávacích pasů a uzávěrů vodovodních přípojek, případně výměnu přípojek z nevyhovujícího materiálu za plastové.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci stavby, zejména při obnově příkopů a propustků, je nutno zachovat stávající krytí vodovodních řadů.
- V místech křížení přípojek dešťových vpustí s vodovodem a přípojkami bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu včetně přípojek (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) je nutno zemní práce provádět ručně.
- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v Jičíně ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.

- Zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků. O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat ve stavebním povolení.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.

*Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPČ*


Vodohospodářská obchodní společnost a.s.,
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 533 637, fax 493 522 208

Na vědomí: VOS a.s. - provozní středisko Jičín