


Úpravy stávajícího rozváděče:

- prvek 5 – vývod do rozváděče R.-1
- prvek 8 – výměna jističe B16/3 za B20/3, vývod do R.1
- prvek 9 – vývod do R.2
- prvek 10 – vývod do R.3
- prvek 13 – instalace svodiče přepětí
- prvek 14 – vývod k uzemnění

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	 SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ HRADEC KRÁLOVÉ JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 e-mail: spe.chrpa@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST	ELEKTRO	ING. J. CHRPA		
			Č. ZAKÁZKY	61/2018
			Č. KOPIE	
INVESTOR : Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267, PSČ 503 15			Č. ARCHIVNÍ	
DĚTSKÝ DOMOV NECHANICE Hrádecká 267, Nechanice OPRAVA ELEKTROINSTALACE			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	09.2018
			FORMÁT A4	1
			MĚŘÍTKO	—
ÚPRAVA ROZVÁDĚČE HR			D.1.4.EL-8	