


### ROZVÁDEČ rmo1/B

3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-C-S  
In=100A, ip = 10kA  
ROZVÁDEČ V NICE š. x v. x hl. = 600x2250x400  
IP30, EW 30 DP1

|  |   |  |                |   |            |
|--|---|--|----------------|---|------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT   |   | VYPRACOVAL   | KONTROLOVAL    | <div><div>SP E</div><div>SDRUŽENí PROJEKTANTŮ<br/>ELEKTROTECHNIKŮ<br/>Jižní 870<br/>500 03 Hradec Králové 3</div></div> |            |
| ING. JOSEF CHRPA   |   | ING. JOSEF CHRPA  | ING. JOSEF EHL |   |            |
|  |   |  |                |   |            |
| HRADEC KRÁLOVÉ - J. MASARYKA 632/28<br>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE |   |  |                | FORMÁT  | 3x A4      |
|  |   |  |                | DATUM   | 11/2017    |
| D.1.4.EL   | Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika |  |                | MĚŘITKO   | –          |
| OBJEDNATEL :   |   | Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5                              |                | příloha   | č. výkresu |
| STUPEŇ PD :  |   | DPS  |                |   |            |
| ZAK. Č. :  |   | 70/2017  |                |   |            |
|  |   |  |                | D.1.4.EL  | 10         |