


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



POZN:
DOČASNÉ ZPEVNĚNÍ POVRCHU DRCENÝM KAMENIVEM
PROVÉST V ÚSEKU km 0,055 70 - 0,462 64

POZN: PRO POTRUBÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK JE SVĚLÁ ŠÍŘKA RÝHY 600 mm, HLOUBKA RÝHY MIN. 1350 mm, SKLON SVAHŮ MAX 4:1

POZN: PRO Chráničky na plynovodech JE SVĚLÁ ŠÍŘKA RÝHY 600 mm, HLOUBKA RÝHY MIN. 1200 mm, SKLON SVAHŮ MAX 4:1

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	PODPIS:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ JOSEF MACH ING. Urxova 295, 500 06 Hradec Králové IČ: 13205790	
Ing. Josef Mach	Ing. Josef Mach		13ZK0001		
OBEC: KOSTELEČ NAD ORLICÍ		OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				FORMÁT:	1 A4
NÁZEV ZAKÁZKY: II/316 KOSTELEČ N/O. - 2. ETAPA SO 352 REKONSTRUKCE VODOVODU				DATUM:	09 / 2013
				ÚČEL:	PDPS
				MĚŘÍTKO:	1 : 50
PŘÍLOHA: Uložení vodovodního potrubí				ČÍS. OBJEKTU: 352	SOUPRAVA:
				ČÍS. PŘÍLOHY: 4	