

POZNÁMKY:

Jedná se o doplnění okenního otvoru o jednu větrací mřížku, rozměr 1050* 460 - viz příložený technický list

Kompaktní Decentralizovaná VZT jednotka s vysoké účinným rekuperačním výměníkem ZZT a tlumičem hluku, je určena pro přímé napojení na fasádu budovy přes směšovací, uzavírací klapku a speciální kombinovanou protidešťovou žaluzii pro sání a výfuk vzduchu. Díky konstrukčnímu provedení, vybavení a sofistikované regulaci umožňuje celoroční provoz bez využití dodatečného dohřevu, přesto bude instalován elektrický dohřev vzduchu. Regulace automaticky zajišťí, aby teplota přiváděného vzduchu neklesla pod minimální na-stavenou hodnotu (17°C) a byl tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legislativě. Dvojité opáštění z pozinkovaného plechu vyplněné tepelnou a zvukopohltivou izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odhlnatelný kryt pro údržbu a servisní práce. Jednotka je kompletně vzhledově opáštěna a vybavena distribučním elementy, které tvoří sací výustka a komfortní šterbínové výustky LDB 20-B-2.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Ten bude napojen na nejbližší možné místo k napojení - ZAJISTIT PRŮZKUM!!


Potrubí vedené mezi VZT jednotkou a výustkou bude opáštěno opláštěním s izolací tl. 40mm, zajišťující útlum hluku

SPECIFIKACE VIZ. ŘEZ (D1.4.2.02)

LEGENDA ČAR:

VZT potrubí, pozinkovaný plech

Kanalizace, kondenzát (PE HT - Systém)

<div><div>improjekt</div></div> <div>SPOL. S R. O.</div> <div>Náměstí Míru 13 293 01 Mladá Boleslav IČO: 427 154 86</div> <div>tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz</div>	HP	
	Ing. Petr Praženka	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	Ing. Lukáš Frdrich	
	PROJEKTANT	
STAVBA Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují	Onďřej Hyňlík	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	
	
	MĚŘÍTKO	
	1:100	
INVESTOR SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují, Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují	POČET FORMÁTŮ A4	
PŘÍLOHA	2x A4	
OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI M001 PAVILON "A" _ PŮDORYS 1NP	DLE (PROFES)	DATUM
	D1.4.2 - VZT	01/2017
	Č. PŘÍLOHY	REVIZE
	D1.4.2.01	00
		ČÍSLO KOPIE