

POZNÁMKA:

Kompaktní Decentralizovaná větrací jednotka s vysokou účinností rekuperačním výměníkem ZZT a tlumičem hluku, je určena pro přímé napojení na fasádu budovy přes směšovací, uzavírací klapku a speciální kombinovanou protidešťovou žaluzii pro sání a výfuk vzduchu. Díky konstrukčnímu provedení, vybavení a sofistikované regulaci umožňuje celoroční provoz bez využití dodatečného dohřevu, přesto bude instalován elektrický dohřev vzduchu. Regulace automaticky zajistí, aby teploa přiváděného vzduchu neklesla pod minimální na-stavenou hodnotu (17°C) a byl tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legislativě. Dvojitě opáštění z pozinkovaného plechu vyplněné tepelnou a zvukodivnou izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odhlnatelný kryt pro údržbu a servisní práce. Jednotka je kompletně vzhledově opáštěna a vybavena distribučním prvky, které tvoří sací výstka a komfortní štěrbinové výstky LDB 20-B-2.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Ten bude napojen na nejbližší možné místo k napojení - ZAJISTIT PRŮZKUM!!


Potrubí vedené mezi VZT jednotkou a výstskou bude opatřeno opáštěním s izolací tl. 40mm, zajišťující útlum hluku


SPECIFIKACE VIZ. ŘEZ (D1.4.2.04)

LEGENDA ČAR:

VZT potrubí, pozinkovaný plech

Kanalizace, kondenzát (PE HT-System)



<div><div><div>improjekt</div><div>SPOL. S R. O.</div><div>Nám. síti Míru 13 293 01 Mladá Boleslav I. O.: 427 154 86</div><div>tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz</div></div></div>	STAVBA		HIP		
	Stavební úpravy stávajícího objektu SPŽ, SOŽ a SOU, Nové M sto nad Metují		Ing. Petr Praedenka		
			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
			Ing. Lukáš Fridrich		
			PROJEKTANT		
INVESTOR SPŽ, SOŽ a SOU, Nové M sto nad Metují, Školní 1377, 549 01 Nové M sto nad Metují		Ono ej Hyhlík	ČÍSLO ZKAZKY	STUPEŇ DOKUMENTACE	
			DPS	
		MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ A4	
		1:100		2x A4	
PŘÍLOHA		DLE (PROFES)		DATUM	
VZDUCHOTECHNIKA		D1.4.2 - VZT		03/2016	
PAVILON "C" _ P DORYS 1NP		Č. PŘÍLOHY	REVIZE	ČÍSLO KOPIE	
		D1.4.2.01 00			