

POZNÁMKA:

Jedná se o doplnění okenního otvoru o jednu větrací mřížku, rozměr 1200\* 460 - viz příložený technický list

Kompaktní Decentralizovaná větrací jednotka s vysokou účinností rekuperačním výměníkem ZVT a tlumičem hluku, je určena pro přímé napojení na řadu budov přes sněšovaci, uzavírací Maplu a spediční kombinovanou protěšťovou žaluzii pro sání a výfuk vzduchu. Díky konstrukčnímu provedení, vybavení a sofistikované regulaci umožňuje provoz bez využití dodatečného dohřevu, přesto bude instalován elektrický dohřev vzduchu. Regulace automaticky zajišťuje aby teplo přiváděného vzduchu neklesla pod minimální nastavenou hodnotu (17°C) a byl tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legislativě. Dvojitě opášeni z požikovaného plechu vyplněné tepelnou a zvukopřítlivou izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odhmatelný kryt pro údržbu a servisní práce. Jednotka je kompletně vzhledově opášena a vybavena distribučním elementy, které tvoří sada výstřika a komfortní šterbinové výstřiky LDB 20-B-2.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Ten bude napojen na nejnižší možné místo k napojení - ZAJISTIT PRŮZKUM!


Podrobné vedení mezi VZT jednotkou a výstřikou bude opatřeno opáščením s izolační tl. 40mm, zajišťující útlum hluku


SPECIFIKACE VIZ. ŘEZ (D1.4.2.04)

LEGENDA ČAR:

VZT potrubí, požikovaný plech

Kanalizace, kondenzát (PE HT-System)



 <b>improjekt</b> Náměstí Míru 13 293 01 Malá Bolešev ICO: 427 154 86 tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz		SPOL. S R. O. Ing. Petr Pražánka ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fildich PROJEKTANT Ondřej Hyňálek ČÍSLO ZAKÁZKY ..... MĚŘÍTKO 1:100 DL (PROJESE) D1.4.2 - VZT Č. PŘÍLOHY REVIZE D1.4.2.03 00		Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují INVESTOR SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují, Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují PŘÍLOHA VZDUCHOTECHNIKA PAVILON "C" PŮDORYS 3NP - Č.M.202 - NÁVRH		HP Ing. Petr Pražánka ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fildich PROJEKTANT Ondřej Hyňálek ČÍSLO ZAKÁZKY ..... MĚŘÍTKO 1:100 DL (PROJESE) D1.4.2 - VZT Č. PŘÍLOHY REVIZE D1.4.2.03 00		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS POČET FORMÁTŮ A4 2x A4 DATUM 03/2016 ČÍSLO KOPIE	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--