



PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1/N/PE AC 230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,
PROUDOVÝMI CHRANIČI

LEGENDA:

- R43

- STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ, MÍSTO PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- TRASA KABELŮ Z ROZVÁDĚČE DO VZT JEDNOTEK
(KABELY VÉST VE ZDI V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU, K VZT JEDN. FLEXITRUBKA D25)
- VZT JEDNOTKA



<div><div><div>improjekt</div><div>SPOL. S R. O.</div></div><div><div>Náměstí Míru 13</div><div>293 01 Mladá Boleslav</div><div>ICO: 427 154 86</div></div><div><div>tel.: +420 326 322 571</div><div>fax: +420 326 330 596</div><div>e-mail: improjekt@improjekt.cz</div></div></div>	STAVBA		Ing. Jaroslav Štekr		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
	Stavební úpravy stávajícího objektu		ČÍSLO ZAKÁZKY		
	SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují		E6006		
	INVESTOR		MĚŘITKO		
			1:100		
PŘÍLOHA			DIL (PROFES)		DATUM
			D1.4.1 - ELEKTRO		03/2016
			Č. PŘÍLOHY REVIZE		ČÍSLO KOPIE
VZT - PŘIPOJENÍ SILNOPROUD		D1.4.1.01 00			
PAVILON "E" _ PŮDORYS 2NP					