

Specifikace, výkaz výměr hl. materiálů a prací

**Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU,
Nové Město nad Metují, PAVILON „E“**

Projekt : - připojení VZT jednotek
Části: elektro - silnoproud

vypracoval: J.Štekr
datum: 03/2016
revize: 0

Specifikace, výkaz výměr hl. materiálů a prací

Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU,
Nové Město nad Metují, PAVILON „E“

Část: - připojení VZT jednotek
vypracoval: J.Štekr
datum: 03/2016
revize: 0

	Položka	Mn.	Jedn.
1	Rozváděč RJ43, pavilon "E" 2.NP		
2	dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace	1	kpl
3			
4	Kabely		
5	CYKY-J 3x2,5	39	m
6	CYKY-J 3x1,5	39	m
7			
8	Zednické práce		
9	vysekání rýhy pro montáž kabelů, hloubka 5cm, šířka 5cm	34	bm
10	průrazy zdí pro průchod kabeláží do průměru 25mm	3	ks
11	začištění po kabeláži ve zdi (hrubá omítka)	1	kpl
12	začištění po kabeláži ve zdi (štuk)	2	m ²
13	začištění po kabeláži ve zdi (výmalba)	2	m ²
14			
15	Ostatní		
16	podružný a spoj. materiál	1	kpl
17	flexitrubka D25	4	m
18	příchytky pro trubku D25	4	ks
19			
20	montážní práce	1	kpl
21	doprava osob a přeprava materiálu	1	kpl
22	dokumentace skutečného provedení	1	kpl
23			
24	PPV (% z mont)	7	%
25			
26	revize	1	kpl