

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. III."

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

„Žádost o upřesnění odpovědi č. 3 z dodatečných informací č. 1. V odpovědi píšete, že ...rozsah a druh vyspravení bude upřesněn po zaměření rovinatosti. **Dotaz:** Jelikož není znám rozsah vyspravované konstrukce a druh (technologie) vyspravení, není možné tuto položku odpovědně ocenit, protože každý z uchazečů může předpokládat jiný rozsah a jiný druh opravy. Žádáme o jednoznačné stanovení rozsahu a druhu (technologie) opravy.“

Odpověď č. 1:

Pod touto položkou tedy uvažujte:

- otryskání povrchu, zbavení povrchu nečistot, mastnot apod., vysátí
- penetrace povrchu
- vyrovnaní povrchu plastbetonem v tl. 10-20 mm
- nátěr proti ropným látkám.

Dotaz č. 2:

„Žádost o upřesnění odpovědi č. 8 z dodatečných informací č. 1. V odpovědi píšete, že ...se jedná o požadavky energetického auditu. **Dotaz:** V energetickém auditu se na str. 17 píše, že „Bylo navrženo hydraulické vyregulování topného systému v budově tak, aby distribuce tepla v budově odpovídala potřebám tepla v jednotlivých místnostech budovy ve stavu po zateplení budovy. O případné nutnosti výměny radiátorových uzávěrů rozhodne projektant v rámci zpracování realizační projektové dokumentace“. Kromě toho se v technické zprávě ÚT v objektu OLMÍ hovoří o tom, že stávající předávací stanice tepla zůstane beze změny. Stále se tedy domníváme, že uvedené položky jsou v tomto objektu nadbytečné. Projekt UT – dle auditu má projekt zpracovat projektant. O projektu MaR se hovoří tak, že hydraulické vyrovnaní bylo navrženo – proč tedy zpracovávat projekt, když ten zcela evidentně někde existuje. Zaregulování otopného systému – zaregulování ano, ale na základě projektu UT a MaR viz. předchozí komentář (a proč zaregulovávat, když TZ hovoří, že předávací stanice bude bez změny). Žádáme o přehodnocení původní odpovědi.“

Odpověď č. 2:

Projekt zateplení objektu OLMÍ nebyl v profesích Ut a MaR původně součástí projektové dokumentace. Jelikož však energetický posudek požadovat úpravy u těchto profesí, bylo zpracování dokumentace dáno položkou do VV s tím, že toto bude zajišťovat zhotovitel stavby a zároveň provede úpravy a zaregulování těchto systémů. To, že předávací stanice zůstane vybaveností beze změny, neznamená, že nebude nutné ji přeregulovat, určitě bude nutné změnit teplotní spád otopné soustavy apod.

Zmíněné položky ponechte.

Zadavatel mění kontaktní údaje kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky následovně:

Původně:

JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz

Nově:

JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí 23. 4. 2019 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) a je neveřejné. O otevírání obálek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanoou zástupci zadavatele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 26. 3. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření