

## Návrh osvětlovací soustavy

Zpracoval	DQL osvětlování			
Autor	Mareš Zdeněk			
Zakázka	05/19			
Místo	109 - WC			
Investor	VOŠ a SPŠ Jičín			
Poznámka	Oprava hygienického zázemí VOŠ a SPŠ Jičín			
Datum	13. února 2019			

Požad. osvětlenost Epk [lx]	200	Prostor	průměrný	
Délka×šířka×výška/sr.rov. [m]	1,40×1,00×3,00/0,85	Údržba svít. [měs]		6
Čin. odrazu strop/stěny/podl. [-]	0,76/0,76/0,30	... maleb [měs]		24

<b>Osvětlenost Epk = 200 [lx]; vyhovuje</b>				
<b>Rovnoměrnost osvětlení nehodnocena</b>				

Osvětlovací soustavy				
č.	svítidlo sv. zdroj	závěs [m] sv. tok [lm]	osvětlenost [lx] výměna ([hod])	ks
01	OSMONT - Kruhová a válcová svítidla; IN-25K6/062 int ... Kompaktní zářivka G24d2 bílá standard 18W	přisazené 1200	199,9 individuální	1 0