

Návrh osvětlovací soustavy

Zpracoval	DQL osvětlování			
Autor	Mareš Zdeněk			
Zakázka	05/19			
Místo	105 - WC muži			
Investor	VOŠ a SPŠ Jičín			
Poznámka	Oprava hygienického zázemí VOŠ a SPŠ Jičín			
Datum	28. února 2019			

Požad. osvětlenost Epk [lx]	200	Prostor	průměrný
Délka×šířka×výška/sr.rov. [m]	2,50×1,40×3,00/0,85	Údržba svít. [měs]	6
Čin. odrazu strop/stěny/podl. [-]	0,76/0,76/0,30	... maleb [měs]	24

Osvětlenost Epk = 201 [lx]; vyhovuje				
Rovnoměrnost osvětlení nehodnocena				
Osvětlovací soustavy				
č.	svítidlo sv. zdroj	zavěs [m] sv. tok [lm]	osvětlenost [lx] výměna ([hod])	ks
01	Elkovo Čepelík - přisazená; ZC 136/15HR(ZK) 1x36W op ... Z36W zářivka denní super	přisazené 3250	201,3 individuální	1 1