

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V PD „SO.02-010_002b_skladby_fasady“ je uvedeno 8 skladeb fasád F1 – F8.

Ve VV list „SO.02.010 5 Pol“ jsou uvedeny 3 položky č. 91 – 93 na D + M provětrávané fasády.

Žádáme o upřesnění, jaké jsou výměry jednotlivých skladeb a ve kterých položkách jsou jednotlivé skladby fasád započteny.

Odpověď č. 1

Ve stavební části dokumentace je uvedeno 8 typů fasády (F1-F8).

- F1 : profilovaný plech (barva středně šedá) s minerální izolací 60 mm (kotveno ke zdivu)
- F2 : profilovaný plech (barva světle šedá) s minerální izolací 60 mm (kotveno ke zdivu)
- F3 : profilovaný plech (barva středně šedá) s minerální izolací 120 mm (kotveno k betonu)
- F4 : profilovaný plech (barva světle šedá) s minerální izolací 120 mm (kotveno k betonu)
- F5 : falcovaný plech na struktur. folii a OSB III s minerální izolací 60 mm (kotveno ke zdivu)
- F6 : falcovaný plech na struktur. folii a OSB III s minerální izolací 120 mm (kotveno k betonu)
- F7 (opláštění sloupu u vstupu) : dtto F6, bez tepelné izolace
- F8 (opláštění světlíků) : dtto F6, s tepelnou izolací tl. 100 mm

Zároveň byly ve výkresové části (v pohledech) označeny fasády A, B, C v souvislosti se stanovením barevnosti (falcovaný plech, profilovaný plech středně šedý, profilovaný plech světle šedý). Rozpočtové položky 91-93 odpovídají barevnosti finální vrstvy (plechu), ale nezohledňují vlastní skladbu. Položky jsou rozděleny dle následujícího klíče :

- Položka 91 (falcovaný plech) na fasády F5, F6, F7 a F8
- Položka 92 (profilovaný plech středně šedý) na fasády F1 a F3
- Položka 93 (profilovaný plech světle šedý) na fasády F2 a F4

U položek 91-93 se jedná o kompletní skladbu dle přílohy 002b (skladba fasád).

Dotaz č. 2

V PD „SO.02-010_104_pudorys 1.NP“ je legenda SDK konstrukcí s označením konstrukcí.

Ve VV list „SO.02.010 5 Pol“ jsme nenašli konstrukce SK14 C; SK14 D; SK12; SK11 A; SK11 B; SK11 C a OK12 A.

Žádáme o upřesnění, jaké jsou výměry jednotlivých konstrukcí a ve kterých položkách jsou jmenované SDK konstrukce započteny.

Odpověď č. 2

Při sepsání dotazu došlo patrně k chybnému označení některých sádkartonových konstrukcí, konkrétně SK11 A, SK11 B, SK11 C. Pravděpodobně se jedná o kce, označené v PD jako OK11 A, OK11 B a OK11 C.

Stran dotazu k výkazu výměr:

SK14 C	ve výkazu položka č.48
SK14 D	ve výkazu položka č.44
SK12	ve výkazu položka č.43
OK11 A	ve výkazu položka č.52
OK11 B	ve výkazu položka č.53
OK11 C	ve výkazu položka č.55
OK12 A	ve výkazu položka č.56

Dotaz č. 3

V PD „SO.02-010_003b_vyplne_okna“ je v popisu kruhových střešních světlíků S.01 a S.02 uvedeno zasklení mléčným trojsklem s propustností světla min. 70%. Dle sdělení subdodavatele není technicky možné splnit oba tyto požadavky současně.

Žádáme o upřesnění, jestli je možné použít zasklení mléčným trojsklem s nižší propustností světla.

Odpověď č. 3

V případě, že není možné splnit oba parametry současně, je nutné dodržet parametr propustnosti světla min 70%, tzn. použití zasklení s menší propustností není přípustné; přípustné je případné nahrazení zasklení čirým trojsklem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 98 odst. 4 zákona a končí dne 3. 5. 2019 v 10:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) a je neveřejné. O otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zástupci zadavatele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 4. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření