



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/018-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
2. 5. 2019

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace - úsek č. 3“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 29. 4. 2019 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 6. 5. 2019. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Prosím o dodatečné informace k veřejné zakázce: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace - úsek č. 3“

V projektové dokumentaci je navržena skladba vozovky- podkladní vrstva ACP 16+ z modifikovaného asfaltu a obrusná vrstva ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu. Prosím o vyjádření, zda takto navržená skladba je správná.

Moc děkuji za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že navržená skladba vozovky je správně, neboť zadavatel požaduje podkladní vrstvu z modifikovaného asfaltu ACP 16+. Zadavatel dále uvádí, že dle bodu 6) Zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) objednatele je možná záměna asfaltobetonových vrstev za směsi vyšší kvality, a to dle následujícího klíče:

Návrhová směs dle PD	Směs vyšší kvality
ACP (d)	ACP (d) +, ACP (d) S
ACP (d) +	ACP (d) S
ACL (d)	ACL (d) +, ACL (d) S
ACL (d) +	ACL (d) S
ACO (d)	ACO (d) +, ACO (d) S
ACO (d) +	ACO (d) S

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření