

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)

Zakázka: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V dodatečných informacích číslo 5 byly zveřejněny upřesňující informace ohledně provětrávané fasády. Chtěla bych Vás požádat zda by k navržené fasádě označené F1, F2, F3, F4 nemohl být zveřejněn referenční výrobek k dodávanému profilovanému plechu, který odpovídá PD.

Odpověď č. 1

Zadavatel upřesňuje parametry profilovaného plechu, viz příloha č. 1 této DI.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr na listu SO.04.070 28 Pol se nachází odstavec SO.04 repase EPS

Podle technické zprávy (D-SO-04-070-TSR-001) má dojít k výměně třech stávajících ústředn EPS za nově dodávanou ústřednu MHU 117. Ve výkazu výměr se však ohledně demontáže a montáže ústředn nachází pouze tyto položky:

Pol935	Demontáž ústředny a tabla včetně releových skříní a izolátorů	kpl	1,00000
Pol936	Přepojení stávajících linek do nové ústředny	kpl	1,00000

Ze soutěžní projektové dokumentace nelze v žádném případě zjistit o jak rozsáhlý stávající systém se jedná. Nelze pouze připojit kabely, ale je nutné stávající systémy a hlavně jejich vazby naprogramovat do nové ústředny EPS.

Bez podrobně zpracované projektované dokumentace, kde budou bloková schémata zapojení jednotlivých stávajících systémů EPS včetně ovládaných PBZ zařízení a jejich vazeb, textových popisů jednotlivých detektorů a adresací, není možné nabídku zpracovat.

Po přepojení je nutné u celého systému provést funkční zkoušku a revizi. Nejspíš bude nutná součinnost se stávajícími firmami, které servisují EPS v areálu.

Na základě těchto projektových podkladů nelze repasi EPS v nemocnici Jičín ocenit.

Takto rozsáhlou repasi systémů EPS v areálu, nelze ocenit na základě dvou položek ve výkazu výměr. Pro ocenění je zapotřebí podrobně dopracovat dokumentaci celého systému EPS.

Prosím o vysvětlení jak je myšlena repase EPS, protože podle TZ se mají nahradit 3 ústředny jednou novou a aktualizaci projektové dokumentace a výkazu výměr, tak aby bylo možné provést relevantní ocenění.

Odpověď č. 2

V rámci úpravy budou demontovány všechny tři ústředny MHU 109 včetně tabla obsluhy. Tablo obsluhy bude vyměněno kus za kus, všechny tři ústředny za jednu MHU 117. Stávající pozice ústředn je na dispečinku vedle sebe, tudíž bude potřeba instalace svorkovací (přepojovací) skříně, kam budou svedeny všechny kabely kruhových a výnosových linek a následně připojeny do ústředny. V současné době jsou instalovány 5+1 kruhových hlásičových linek, které budou připojeny do linkových desek nové ústředny. Nově do linkových desek bude připojena nová hlásičová linka vedoucí z nové vrátnice s lékárnou. Do desky masteru bude kruhově připojený kabel síťování ústředny s tablem v nové vrátnici. Stávající kabely releových skříní budou propojeny do jedné kruhové ovládací linky, která povede přes novou vrátnici do desky slave. Ve finále bude jedna kruhová linka ovládacích prvků v celé nemocnici viz příloha Výpis prvků EPS. V příloze se nachází doplněný výkaz o počty prvků, které z tohoto vychází. Dále je doplněn informativní celkový výpis prvků.

Přílohy:

Příloha č. 1: ON Jičín - odpověď fasádní plech

Příloha č. 2: Původní VŘII Nemocnice Jičín změna vstupu s lékárnou VV_190509-DI

Příloha č. 3: Kopie - vypis prvku EPS

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 98 odst. 4 zákona a končí dne 11. 6. 2019 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) a je neveřejné. O otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zástupci zadavatele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 9. 5. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření