



- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ JE NAVRŽEN MINIMÁLNĚ $U_D = 1,4 \text{ W/(M}^2\text{K)}$.
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKEN JE NAVRŽEN MINIMÁLNĚ $U_{0v} = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$.
- DVEŘE JSOU NAVRŽENY S BEZBARIÉROVÝM NÍZKÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM.
- DVEŘE JSOU NAVRŽENY S PURENITOVÝM PRAHEM V. 100 MM.
- BALKÓNOVÉ DVEŘE A OKNA V POKOJÍCH KLIENTŮ JSOU NAVRŽENY ZAMYKATELNĚ S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM.
- DVEŘE A OKNA JSOU NAVRŽENY S PÁRO PROPUSTNÝMI FÓLIEMI NA VNĚJŠÍ STRANĚ A PÁRO NEPROPUSTNÝMI FÓLIEMI NA VNITŘNÍ STRANĚ. SPOJE A PROSTUPY PŘES FÓLIE JE NUTNÉ VZDUCHOTĚSNĚ ZATĚSNIT.
- DVEŘE A OKNA JSOU NAVRŽENY S 6 KOMOROVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMEM, TROJITÝM STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM A CELOOBOVODOVÝM KOVÁNÍM S MIKRO VENTILACÍ (4 POLOHY KLÍKY), POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE NA OTVÍRAVĚ SKLOPNĚM KRÍDLĚ.
- SOUČÁSTI VÝMĚNY VYPLNÍ JE VÝMĚNA VNITŘNÍCH PLASTOVÝCH A VENKOVNÍCH MĚDĚNÝCH PARAPETŮ. VENKOVNÍ I VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PLASTOVÝMI KRYTKAMI.
- Z DŮVODU STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE NUTNÉ ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ, VELIKOST, PRŮCHODNOU VÝŠKU A ŠÍRKU VŠECH NOVĚ PROVEDENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ. JE MOŽNÉ POUZE ZVÝŠOVAT STANDARD BEZPEČNOSTI A PŘÍPADNĚHO ÚNIKU Z OBJEKTU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN, DVEŘÍ, VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ ZHOTOVITEL ZAMĚŘÍ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A PARAPETŮ.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NESROVANALOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ZHOTOVITEL NEODKLADNĚ INFORMUJE PROJEKTANTA NEBO ZÁSTUPCE INVESTORA.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK			
AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ		
KRAJ :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
M.Ú. :	CHLUMEC NAD CIDLINOU		
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ		ČÍSLO ZAKÁZKY :	18016
AKCE : DOMOV V PODZÁMČÍ, CHLUMEC NAD CIDLINOU		STUPĚN PD :	DPS
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ		DATUM :	06.09.2018
STAV. PAR. Č. 409 K.Ú. CHLUMEC NAD CIDLINOU		MĚŘÍTKO :	1:75, 1:150, 65, 1:100
D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT :	914 x 400
NÁZEV : POHLED VÝCHODNÍ 1:75		ČÍSLO VÝKRESU : D.1.06	