

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zakázka: Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumeck nad Cidlinou (par.č.st. 409)

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ anebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dveře DE 01 a D37 , mají obsahovat vodorovná(nebo svislá) madla ? na aktivní křídlo nebo i na pasivní křídlo(nedoporučujeme je to matoucí pro uživatele dveří)

Odpověď na dotaz č. 1:

DE01, DE12, DE37 vodorovné z obou stran, pouze na aktivním křídle.

Dotaz č. 2:

Dveře DE 11 a DE 12, mají dle zadání obsahovat 4 x závěs a mikroventilaci, tyto dva požadavky se neslučují, řešení dveře doplnit o ventilaci(jsou ale příliš vysoké) nebo se dveře budou jen otvírat bez mikroventilace

Odpověď na dotaz č. 2:

DE11L, DE11P* bez mikroventilace, pouze otvíravé.*

Dotaz č. 3:

Dveře DE 11 a DE 12, se zamykají jen ze vnitř zamykací klikou ?

Odpověď na dotaz č. 3:

DE01, DE12, DE37 (vstupní dveře) zamykání z obou stran cylindrická vložka.

DE11L, DE11P* (balkonové dveře) zamykatelná klička pouze z vnitřní strany.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 29. 5. 2019

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření